



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HK07.B.00041/26

Серия **RU** № **0532040****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общества с ограниченной ответственностью «ФаерЛаб». Место нахождения: Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха. Адрес юридического лица: 143985, РФ, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 50В, эт. 1, помещ. 33. Адрес места осуществления деятельности: 143985, РФ, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 50А, пом. № 16, № 16а. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HK07 от 22.12.2023. Телефон: +7 (499) 112-01-93. Адрес электронной почты: info@firelab.su.

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы». Место нахождения: Тверская область, город Тверь. Адрес юридического лица: 170025 Россия, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15. Адрес места осуществления деятельности: 170025 Россия, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15. Основной государственный регистрационный номер: 1026900516390. Телефон: +7(4822)777-980, адрес электронной почты: tver@dkc.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы». Место нахождения: Тверская область, город Тверь. Адрес юридического лица: 170025 Россия, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 170025 Россия, Тверская область, город Тверь, проезд Базовый, дом 1. Новосибирский филиал Акционерного общества «Диэлектрические кабельные системы». Адрес юридического лица: 630512, Новосибирская область, м.р-н Новосибирский, с.п. Криводановский сельсовет, ул. Карьерная, зд.17, стр.1. Адреса места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630512, Россия, Новосибирская область, р-н Новосибирский, с/с Криводановский, Производственная зона.

**ПРОДУКЦИЯ**

Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ на основе сополимера пропилена для прокладки кабелей и проводов, тип ТГГ/ПП, модификации: легкая (Л), тяжелая (Т), сверхтяжелая (СТ), номинальным наружным диаметром из ряда: 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, выпускаемые по ТУ 3491-010-4702248-2003 с изм.11 «Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3917 32 000 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Евразийского экономического союза

«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протоколы испытаний №№ 79С/ЭП/2026, 80С/ЭП/2026, 81С/ЭП/2026 от 09.07.2026 ИЛ ООО «ФаерЛаб», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OK80. Акт № 0018 сеазс/э/оп о результатах анализа состояния производства от 25.02.2026 ОС ООО «ФаерЛаб», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HK07 (эксперт-аудитор, подписавший акт о результатах анализа состояния производства: Графская Юлия Игоревна).

Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», условия и срок хранения, срок службы продукции согласно Приложению № 1 на 1 листе, бланк № 1033042. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания. Дата изготовления образца 26.03.2026.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С**

10.07.2026

**ПО**

09.07.2031

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Назарова Мария Михайловна

(Ф.И.О.)

Талызина Кристина Николаевна

(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HK07.B.00041/26

Серия **RU** № **1033042**

Сведения о стандарте, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

| Обозначение стандарта | Наименование стандарта                                                                   | Подтверждаемые требования                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 35043-2023       | Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний. | <b>раздел 4</b><br>- теплостойкость;<br>- стойкость к зажиганию нагретой проволокой;<br>- стойкость к воздействию открытого пламени;<br>- стойкость к распространению горения при групповой прокладке. |

**Условия хранения продукции:** в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре от минус 25 °С до плюс 60 °С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Допускается хранение вне помещений при отсутствии повреждений защитной упаковочной плёнки (п. 6.2 ТУ 3491-010-47022248-2003 с изм. 11).

**Срок хранения продукции:** допустимый срок хранения на складе у изготовителя 3 года с даты изготовления (п.8.2 ТУ 3491-010-47022248-2003 с изм. 11).

**Срок службы продукции:** не менее 15 лет. (п.8.3 ТУ 3491-010-47022248-2003 с изм. 11).

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)

  
(подпись)

М.П.

Назарова Мария Михайловна  
(Ф.И.О.)

Тализина Кристина Николаевна  
(Ф.И.О.)