



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AL32.B.07436

Серия RU № 0345868

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции Общество с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс".  
 Место нахождения: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 24, строение 3.  
 Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 24, строение 3.  
 Телефон: 8 (495) 268-06-77, факс: 8 (495) 668-12-79, адрес электронной почты: info@profeks.ru.  
 Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11AL32 выдан 09.07.2013 года Федеральной службой по аккредитации

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «АксиОм».  
 Основной государственный регистрационный номер: 1157746397269.  
 Место нахождения: 109202, Российская Федерация, шоссе Фрезер, дом 5/1, помещение 1, комната 46  
 Фактический адрес: 109202, Российская Федерация, шоссе Фрезер, дом 5/1, помещение 1, комната 46  
 Телефон: 74992002122, факс: 74992002122, адрес электронной почты: aksiom@mail.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «АксиОм».  
 Место нахождения: 160026, Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда, улица Преображенского, дом 30  
 Фактический адрес: 160026, Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда, улица Преображенского, дом 30

## ПРОДУКЦИЯ

Кабель силовой с медными жилами, число жил от 1 до 5, сечением от 1,5 до 50, номинальное напряжение от 0,66 до 1,0 кВ, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика, марок: ВВГ, ВВГ П, ВВГ нг(А), ВВГ П нг(А), ВВГнг(А)-LS, ВВГ П нг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS.  
 Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3520-001-44500653-2015, ГОСТ 31996-2012  
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 950 9

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011  
 "О безопасности низковольтного оборудования"

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 13298-07-15 от 06.07.2015 года.  
 Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «АкадемСиб», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB09 действителен до 01.08.2016 года; акта анализа состояния производства № 04270АП от 30.06.2015 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс"; протокола сертификационных испытаний № ПИБ-737/07-2015 от 03.07.2015 года. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", регистрационный № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 года.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы согласно технической документации изготовителя.  
 Срок и условия хранения указаны в товаросопроводительной документации, приложенной к изделию.



Срок действия с 12.11.2015 по 11.11.2020 включительно

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*Я.А. Козлова*  
(подпись)

Я.А. Козлова  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*К.А. Маслякова*  
(подпись)

К.А. Маслякова  
(инициалы, фамилия)