



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00868/26

Серия RU № 0599544

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Адрес места нахождения: 129226, Россия, г. Москва, муниципальный округ Ростокино вн. тер. г., ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Адреса мест осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 1; 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 7. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»). Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. ОГРН: 1026900516390. Телефон: +7 (4822) 777-980. Адрес электронной почты: tver@dkc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»). Адрес места нахождения: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15, стр. 6.

ПРОДУКЦИЯ Короба (кабель-каналы) не перфорированные из композиции на основе поливинилхлорида, состоящие из корпуса со съемной крышкой, для электромонтажных работ, серии Ангара, каталожные номера и типоразмеры:

AIR42400, AIR42400R, AIR42400DIY (42x38 мм),
AIR70400, AIR70400R, AIR70400DIY (70x38 мм),
AIR90400, AIR90400R, AIR90400DIY (90x38 мм),
AIR90600, AIR90600R, AIR90600DIY (90x60 мм),
AIR12060, AIR12060R, AIR12060DIY (120x60 мм).

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3449-021-47022248-2010 «Система коробов для прокладки коммуникаций».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 2000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № 3170/АА от 08.04.2026, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 (Варлаков Евгений Олегович).

Протоколов испытаний №№ 2/М170 от 22.06.2026, 2/М171 от 22.06.2026, 1/0182 от 22.06.2026, 1/0183 от 22.06.2026, ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 35043-2023 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний», раздел 4. Условия хранения: в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре от минус 25 °С до плюс 60 °С на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов. Допустимый срок хранения на складе у изготовителя 3 года с даты изготовления. Срок службы – не менее 25 лет. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 03.2026 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

25.06.2026

ПО

24.06.2031



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Далбинш Игорь Илгонович

(Ф.И.О.)

Афанасьев Олег Геннадьевич

(Ф.И.О.)