



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ09.Н000728

№ ПС 002018

Срок действия с 15.11.2016 г. по 14.11.2019 г.

код ОК 005 (ОКП)

57 4200

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Заявитель АО «Диэлектрические кабельные системы»,  
170017, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15.

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель АО «Диэлектрические кабельные системы»,  
170017, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации

ССБК RU.ПБ09, Орган по сертификации "ТПБ СЕРТ", 141315, Москов-  
ская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел.+7 495  
771-7472.

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция

Разделительные перегородки для кабельных линий на основе сис-  
темы опорных конструкций и монтажных устройств, ТУ 3449-032-  
47022248-2012, лотков металлических для электропроводок, ТУ 3449-  
013-47022248-2004 и перегородок огнестойких DD, ТУ 5742-037-  
47022248-2013 (Технический регламент ТРМ 0002-2013). Серийный  
выпуск. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям

Технический регламент ТРМ 0002-2013. Предел огнестойкости E15,  
при испытании по ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ 30247.1-94.

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения от 10.11.2016 г., ИЦ «ТПБ ТЕСТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ07 от 02.09.2016 г., Акт о результатах анализа состояния производства № 0780-АП/ДБ от 25.10.2016 г. ОС «ТПБ СЕРТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.ПБ09 от 02.09.2016 г.

Протокол испытаний № 998-С

Представленные документы

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Э.М. Зуев

Эксперт (эксперты)

Д.А. Капранов

