



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ".

ОГРН: 1077761125628

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142100, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. Телефон: +74955422222. Адрес электронной почты: info@iek.ru

в лице Генерального директора Забелина Андрея Николаевича

заявляет, что Счетчики электрической энергии статические трехфазные, типа STAR 3, товарного знака GENERICA.

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ".

Место нахождения (адрес юридического лица): 142100, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301030, РОССИЯ, Тульская область, город Ясногорск, улица П. Добрынина, дом 1-Б.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9028301900. Серийный выпуск.

Продукция выпускается в соответствии с ТУ 26.51.63-003-83135016-2017 "Счетчики электрической энергии статические трехфазные типа STAR 3".

соответствует требованиям

Технические регламенты Таможенного союза

"О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011);

"Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011).

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний №R2018/03/035-03 от 19.04.2018 Испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области", аттестат аккредитации № RA.RU.21AG86.

Счетчики электрической энергии трехфазные STAR 3. Паспорт ССЕ31.G.001.1.

Схема декларирования: 3д.

Дополнительная информация

Применяемые стандарты: ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования", раздел 7.5 ГОСТ 31818.11-2012 (ИЕС 62052-11:2003) "Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии", ГОСТ 31819.21-2012 (ИЕС 62053-21:2003) "Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2". Условия хранения продукции: хранить в упаковке изготовителя при температуре от минус 55 °С до плюс 85 °С, относительной влажности не более 75% при температуре 20 °С. Срок службы продукции: не менее 30 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 19.04.2023 включительно



Забелин Андрей Николаевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.СП28.В.14504

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.04.2018