

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС КГ 417/053.RU.02.06250

Серия КГ № 0222619

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Лайн». Место нахождения: 720040 Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Раззакова, дом 19, офис 902. Место осуществления деятельности: 720040 Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Раззакова, дом 19, офис 902. Телефон: +996708803093. Адрес электронной почты: Ekspert.line@yandex.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № КГ 417/КЦА.ОСП.053, выдан 29.11.2023 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 305044, Российская Федерация, Курская область, городской округ город Курск, город Курск, улица Рабочая 2-я, дом 23, помещение В1, помещение 2/1.
Основной государственный регистрационный номер 1024600941936.
Телефон: +74712399911, Адрес электронной почты: keaz@keaz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 305044, Российская Федерация, Курская область, городской округ город Курск, город Курск, улица Рабочая 2-я, дом 23, помещение В1, помещение 2/1.

ПРОДУКЦИЯ Аппаратура распределения и управления низковольтная. Выключатели автоматические серии OptiMat T с термоманнитными и электромагнитными расцепителями типов: ТМ, ТМ-М, М, М-М.
Продукция изготовлена в соответствии с ГЖИК.641200.305 ТУ «ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ СЕРИИ OptiMat T. Технические условия»
Серийный выпуск.

КОД ТНВЭД ЕАЭС 8536209007, 8536201007

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ПР-9830/ЭЛ от 20.08.2025 года, выданного Испытательной Лабораторией Товарищества с ограниченной ответственностью "Элесар", регистрационный номер аттестата аккредитации КЗ.Т.02.2418, Акта анализа состояния производства №250731-010 от 31.07.2025, выданного ОсОО «Эксперт-Лайн» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КГ 417/КЦА.ОСП.053) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Калинин Николай Михайлович
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ ИЕС 60947-1-2017 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила" (за исключением п.7.3), ГОСТ ИЕС 60947-2-2021 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели". Условия хранения и срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.08.2025 ПО 21.08.2030
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)