



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СЭБ
регистрационный № РОСС RU.И1740.04СЭБ0
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СЭБ.RU.ПР001.В.00124
(номер сертификата соответствия)

000152

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АТОМИНОПРОМ»
(ООО «АТОМИНОПРОМ»)

Адрес: 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, строение 11, помещение IV, комната 2, этаж 2.

ОГРН 5167746307933, Тел.: +7 (495) 744-60-50, Факс:, E-mail: info@atominoprom.ru

САЙТ: www.atominoprom.ru

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АТОМИНОПРОМ»
(ООО «АТОМИНОПРОМ»)

Адрес: 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, строение 11, помещение IV, комната 2, этаж 2.

Адрес производства: 140102, Россия, Московская область, Раменский район, город Раменское, улица Сосновый Бор, дом 4А.

ОГРН 5167746307933, Тел.: +7 (495) 744-60-50, Факс:, E-mail: info@atominoprom.ru

САЙТ: www.atominoprom.ru

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, ОГРН 1027709032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru, E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат № СЭБ0.RU.ОС.ПР001 от 11.12.2017 г.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабельная линия огнестойкая «ИНЗАПЛИТ ХПС», изготовленная в соответствии с ТУ 3449-001-05501445-2016 изм.02. См. Приложение бланк № 000095.

Сертификат распространяется на серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53316-2009 «Электрические щиты и кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Методы испытаний».

Сохранение работоспособности в течение 150 мин

код ОКПД2:

23.20.13

код ТН ВЭД:

3816 00 000 0

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 283/ДС от 27.12.2021 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья» Аттестат СЭБ0.RU.ИЛ.ПР001 от 11.12.2017 г.).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № BRES.MS005.08226, выдан ОС ООО «СиДжиСи Проект», № BRES.MS.31186.04ЖНУ0.005.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5767-007-05501445-2016 изменение 01.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.01.2022 г. по 12.01.2027 г.

Руководитель (заместитель
руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

О.В. Умрихина
(инициалы, фамилия)

С.В. Чарушкин
(инициалы, фамилия)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СЭБ
регистрационный № РОСС RU.И1740.04СЭБ0

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ СЭБ.RU.ПР001.B.000124
(номер сертификата соответствия)

000095

Кабельная линия огнестойкая «ИНЗАПЛИТ ХПС» (ТУ 3449 – 001 – 05501445 – 2016 изм.02), состоящая из силикатных плит с совокупной толщиной стенки короба 37,5 мм (внутренняя огнестойкая плита «ИНЗАПЛИТ ХПС-700» (25,0 мм) + внешняя огнестойкая плита «ИНЗАПЛИТ ХПС-900» (12,5 мм); ТУ 5767 – 007 – 05501445 – 2016 изм.01) Установка на металлическом каркасе из направляющих профилей стальных оцинкованных 27x28x0,6 мм скрепленных между собой и к траверсам подвесов саморезами с прессшайбой с буром 4,2x19 мм. Межслойный перехлест стыков плит на толщину плиты и уплотнение торцевых мест примыкания плит друг к другу герметиком огнезащитным нейтральным «ИНЗАГЕРМ ХПС» (ТУ 2513-003-05501445-2016 с изм. 1) (толщина шва до 3,0 мм)

Крепление элементов плит внутренней стенки короба из огнестойкой плиты «ИНЗАПЛИТ ХПС-700» между собой осуществляется самонарезающимися шурупами (4,2x75 мм) с шагом 200 мм и к каркасу шурупами самонарезающимися 3,5 x 45 мм. Крепление плит внешней стенки короба из огнестойкой плиты «ИНЗАПЛИТ ХПС-900» к внутренней стенке короба из огнестойкой плиты «ИНЗАПЛИТ ХПС-700» самонарезающимися шурупами (3,5 x 35 мм) по всей поверхности внешней стенки с шагом 200 мм.

Уплотнение и изоляция головок самонарезающихся шурупов плит внешней стенки короба выполнено герметиком огнезащитным нейтральным «ИНЗАГЕРМ ХПС» на глубину 5 мм.

Установка вентиляционных блоков ИНЗАПЛИТ ВБ размером 90x90x50 мм и герметизация швов между вентиляционным блоком (по периметру) и огнестойким коробом «ИНЗАПЛИТ ХПС» осуществляется на всю глубину стенки короба – 37,5 мм герметиком огнезащитным нейтральным «ИНЗАГЕРМ ХПС». Толщина шва герметика не более 1,0 мм глубина шва герметика 37,5 мм.

Защита систем крепления короба ИНЗАПЛИТ и шинпровода (производитель ЕАЕ или ДКС) состоящих из шпилек и траверс осуществляется системой ИНЗАБАР ЦП (при общем диаметре системы ИНЗАБАР ЦП – 104 мм (цилиндр из минеральной каменной ваты плотностью более 150 кг/м³ диаметром - 100,0 мм с нанесённым огнезащитным силиконовым покрытием ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС толщиной сухого слоя 2,0 мм)

Руководитель (заместитель
руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)



(подпись)

О.В. Умрихина
(инициалы, фамилия)

С.В. Чарункин