ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00942/26

Серия RU № 0639358

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Адрес места нахождения: 129226, Россия, г. Москва, муниципальный округ Ростокино вн. тер. г., ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Адреса места осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1; 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 7. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»). Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. ОГРН: 1026900516390. Телефон: +7(4822) 777-980. Адрес электронной почты: tver@dkc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»). Адрес места нахождения: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 21а.

ПРОДУКЦИЯ Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок, смонтированных согласно Техническому регламенту по монтажу № ТРМ 0034-2021 «Огнестойкие кабельные проходки из плит DP», в составе: Смотри приложение № 1127889.
Продукция изготовлена в соответствии с техническим регламентом по монтажу № ТРМ 0034-2021 «Огнестойкие кабельные проходки из плит DP»
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806900000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протоколов испытаний №№ 2/К434 от 29.10.2026, 2/К435 от 29.10.2026, 2/К436 от 29.10.2026, 2/К437 от 29.10.2026, 2/К438 от 29.10.2026, ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12.
Акта о результатах анализа состояния производства № 3268/АА от 21.08.2026, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 (Варлаков Евгений Олегович).
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость», раздел 4. Гарантийный срок эксплуатации 3 года с момента монтажа проходки. Срок эксплуатации проходки составляет не менее 25 лет. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 08.2026 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.11.2026 **ПО** 01.11.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Далбинш Игорь Илгонович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Афанасьев Олег Геннадьевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2026 г., «Б», ТЗ № 1025

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00942/26

Серия RU № 1127889

Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Предел огнестойкости
Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок, смонтированных согласно Техническому регламенту по монтажу № ТРМ 0034-2021 «Огнестойкие кабельные проходки из плит DP», в составе: - Плиты из минерального волокна с огнестойким покрытием серии DP (DP1201), производимые по ТУ 27.12.31-093-47022248-2021 АО «ДКС», - Герметик огнестойкий на акриловой основе марки DS (DS1201, DS1202) производимый по ТУ 20.30.22-095-47022248-2021 АО «ДКС» для нанесения на кабельные изделия изделия и лотки с обеих сторон проходки на расстояние не менее 500мм, толщина сухого слоя 5 мм, - Лоток кабельный выпускаемый под товарным знаком «S5 COMBITECH», производимый по ТУ 3449-013-47022248-2004 АО «ДКС», - Лоток кабельный выпускаемый под товарным знаком «L5 COMBITECH», производимый по ТУ 3449-002-73438690-2008 АО «ДКС», - Лоток кабельный выпускаемый под товарным знаком «F5 COMBITECH», производимый по ТУ 3449-001-73438690-2006 АО «ДКС», - Лоток кабельный выпускаемый под товарным знаком «I5 COMBITECH», производимый по ТУ 25.11.23-073-47022248-2019 АО «ДКС», - Лоток кабельный выпускаемый под товарным знаком «U5 COMBITECH», производимый по ТУ 3449-033-47022248-2012 АО «ДКС»	Предел огнестойкости при толщине заделки в проеме стены или в перекрытия не менее 100 мм - IET 60
Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок, смонтированных согласно Техническому регламенту по монтажу № ТРМ 0034-2021 «Огнестойкие кабельные проходки из плит DP», в составе: - Плиты из минерального волокна с огнестойким покрытием серии DP (DP1201), производимые по ТУ 27.12.31-093-47022248-2021 АО «ДКС», - Герметик огнезащитный на силиконовой основе марки DS (DS1301, DS1302) производимый по ТУ 20.30.22-074-47022248-2019 АО «ДКС» для нанесения на кабельные изделия изделия и лотки с обеих сторон проходки на расстояние не менее 500мм, толщина сухого слоя 5 мм, - Лоток кабельный выпускаемый под товарным знаком «S5 COMBITECH», производимый по ТУ 3449-013-47022248-2004 АО «ДКС», - Лоток кабельный выпускаемый под товарным знаком «L5 COMBITECH», производимый по ТУ 3449-002-73438690-2008 АО «ДКС», - Лоток кабельный выпускаемый под товарным знаком «F5 COMBITECH», производимый по ТУ 3449-001-73438690-2006 АО «ДКС», - Лоток кабельный выпускаемый под товарным знаком «I5 COMBITECH», производимый по ТУ 25.11.23-073-47022248-2019 АО «ДКС», - Лоток кабельный выпускаемый под товарным знаком «U5 COMBITECH», производимый по ТУ 3449-033-47022248-2012 АО «ДКС»	Предел огнестойкости при толщине заделки в проеме стены или в перекрытия не менее 100 мм - IET60
Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок, смонтированных согласно Техническому регламенту по монтажу № ТРМ 0034-2021 «Огнестойкие кабельные проходки из плит DP», в составе: - Плиты из минерального волокна с огнестойким покрытием серии DP (DP1201), производимые по ТУ 27.12.31-093-47022248-2021 АО «ДКС», - Герметик огнестойкий на акриловой основе марки DS (DS1201, DS1202) производимый по ТУ 20.30.22-095-47022248-2021 АО «ДКС» для нанесения на кабельные изделия изделия и лотки с обеих сторон проходки на расстояние не менее 500мм, толщина сухого слоя 5 мм, - Лоток кабельный выпускаемый под товарным знаком «S5 COMBITECH», производимый по ТУ 3449-013-47022248-2004 АО «ДКС», - Лоток кабельный выпускаемый под товарным знаком «L5 COMBITECH», производимый по ТУ 3449-002-73438690-2008 АО «ДКС», - Лоток кабельный выпускаемый под товарным знаком «F5 COMBITECH», производимый по ТУ 3449-001-73438690-2006 АО «ДКС», - Лоток кабельный выпускаемый под товарным знаком «I5 COMBITECH», производимый по ТУ 25.11.23-073-47022248-2019 АО «ДКС», - Лоток кабельный выпускаемый под товарным знаком «U5 COMBITECH», производимый по ТУ 3449-033-47022248-2012 АО «ДКС»	Предел огнестойкости при толщине заделки в проеме стены или в перекрытия не менее 200 мм –IET150
Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок, смонтированных согласно Техническому регламенту по монтажу № ТРМ 0034-2021 «Огнестойкие кабельные проходки из плит DP», в составе: - Плиты из минерального волокна с огнестойким покрытием серии DP (DP1201), производимые по ТУ 27.12.31-093-47022248-2021 АО «ДКС», - Герметик огнезащитный на силиконовой основе марки DS (DS1301, DS1302) производимый по ТУ 20.30.22-074-47022248-2019 АО «ДКС» для нанесения на кабельные изделия изделия и лотки с обеих сторон проходки на расстояние не менее 500мм, толщина сухого слоя 5 мм, - Лоток кабельный выпускаемый под товарным знаком «S5 COMBITECH», производимый по ТУ 3449-013-47022248-2004 АО «ДКС», - Лоток кабельный выпускаемый под товарным знаком «L5 COMBITECH», производимый по ТУ 3449-002-73438690-2008 АО «ДКС», - Лоток кабельный выпускаемый под товарным знаком «F5 COMBITECH», производимый по ТУ 3449-001-73438690-2006 АО «ДКС», - Лоток кабельный выпускаемый под товарным знаком «I5 COMBITECH», производимый по ТУ 25.11.23-073-47022248-2019 АО «ДКС», - Лоток кабельный выпускаемый под товарным знаком «U5 COMBITECH», производимый по ТУ 3449-033-47022248-2012 АО «ДКС»	Предел огнестойкости при толщине заделки в проеме стены или в перекрытия не менее 200 мм –IET150
Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок, смонтированных согласно Техническому регламенту по монтажу № ТРМ 0034-2021 «Огнестойкие кабельные проходки из плит DP», в составе: - Плиты из минерального волокна с огнестойким покрытием серии DP (DP1201), производимые по ТУ 27.12.31-093-47022248-2021 АО «ДКС», - Огнестойкие плиты на основе силиката кальция марки DG (DG0625), производимые по ТУ 23.62.10-075-47022248-2020 АО «ДКС», - Герметик огнестойкий на акриловой основе марки DS (DS1201, DS1202) производимый по ТУ 20.30.22-095-47022248-2021 АО «ДКС» для нанесения на кабельные изделия изделия и лотки с обеих сторон проходки на расстояние не менее 500мм, толщина сухого слоя 5 мм, - Лоток кабельный выпускаемый под товарным знаком «S5 COMBITECH», производимый по ТУ 3449-013-47022248-2004 АО «ДКС», - Лоток кабельный выпускаемый под товарным знаком «L5 COMBITECH», производимый по ТУ 3449-002-73438690-2008 АО «ДКС», - Лоток кабельный выпускаемый под товарным знаком «F5 COMBITECH», производимый по ТУ 3449-001-73438690-2006 АО «ДКС», - Лоток кабельный выпускаемый под товарным знаком «I5 COMBITECH», производимый по ТУ 25.11.23-073-47022248-2019 АО «ДКС», - Лоток кабельный выпускаемый под товарным знаком «U5 COMBITECH», производимый по ТУ 3449-033-47022248-2012 АО «ДКС»	Предел огнестойкости при толщине заделки в проеме стены или в перекрытия не менее 120 мм – IET150

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Далбинш Игорь Илгонович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Афанасьев Олег Геннадьевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2015 г., «Б», ТЗ № 710.