



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.НН09.В.00141/25

Серия RU № 0353233

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Магна», место нахождения (адрес юридического лица): 121087, Россия, город Москва, улица Барклай, дом 6 строение 5, помещение 8/1, адрес места осуществления деятельности: 129301, Россия, город Москва, улица Касаткина, дом 3 строение 2, этаж 4, помещение по БТИ № 10 (часть), регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11НН09, дата регистрации аттестата аккредитации: 27.05.2021 года, номер телефона: +74993508792, адрес электронной почты: os-magna@yandex.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ГРУП АТЛАНТИК ТЕПЛОЛЮКС», место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 141008, Россия, Московская область, город Мытищи, Проектируемый Проезд 5274, строение 7, основной государственный регистрационный номер: 1025003531662, телефон: +74957288080, адрес электронной почты: standart@groupe-atlantic.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ГРУП АТЛАНТИК ТЕПЛОЛЮКС», место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 141008, Россия, Московская область, город Мытищи, Проектируемый Проезд 5274, строение 7.

ПРОДУКЦИЯ Провода установочные, для электрических установок, с медными токопроводящими жилами, количеством от 2 до 5 штук, номинальным сечением от 0,12 мм.кв. до 6 мм.кв., с поливинилхлоридной изоляцией, с оболочкой из термопластичного эластомера, поливинилхлоридного пластика, силикона, на номинальное напряжение до 380В переменного тока частотой 50Гц или 500В постоянного тока, марок: НУ, МНУ, НУД, NUD-UV, S-NUD, SW. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-957-33006874-2025 «Провода установочные. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 3515 от 09.06.2025 года, выданного Испытательной лабораторией «Центр испытаний машин и оборудования» Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ 73», уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21OM18; акта анализа состояния производства № 043-05/25 от 28.05.2025 года, выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Магна», уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11НН09, эксперт Неклюдов Александр Владимирович; Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 7399-97 разделы 3, 4, 7-9 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия». ГОСТ 31947-2012 разделы 4-6 и 9 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 04.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.06.2025

ПО

09.06.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Дворякин
(подпись)
Петухова
(подпись)



Дворякин Леонид Владимирович (Ф.И.О.)

Петухова Надежда Андреевна (Ф.И.О.)