

Общество с ограниченной ответственностью
 «Центр Комплексно-Сейсмических Испытаний (ООО «ЦКСИ»)
 188820, Ленинградская обл.,
 Выборгский р-н, п. Рошино,
 ул. Железнодорожная д. 10
 телефон/факс (+7-812) 640-7374 сайт: www.centerest.ru, e-mail: info@centerest.ru



ЦЕНТР
КОМПЛЕКСНО-СЕЙСМИЧЕСКИХ
ИСПЫТАНИЙ



RA.RU.21A1G74



ф.7.8.02



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

С.М. Чмелев

Дата выпуска протокола «22» сентября 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 74/22

<i>Объект испытаний (наименование образца для испытаний):</i>	Корпус сборный, напольный, серии SQE, для низковольтных комплектных устройств распределения и управления с элементами RAM power, с имитацией воздушного автоматического выключателя, без секционирования, зав. № 2022.07.15-002
<i>Наименование и адрес заказчика:</i>	Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»), 170025, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д.15
<i>Изготовитель продукции:</i>	АО «ДКС»
<i>Вид испытаний, документ, в соответствии которым проводились испытания:</i>	Натурные стендовые испытания на сейсмостойкость при динамических нагрузках, эквивалентных сейсмическому воздействию интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64, на высотных отметках до 10 метров (вне АЭС), на воздействие ударов одиночного действия по группе механического исполнения М40 в соответствии с программой и методикой испытаний 37Ц/22 ПМ
<i>Наименование испытательного центра и место проведения испытаний:</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Центр Комплексно-Сейсмических Испытаний», Ленинградская область, Выборгский район, МО «Полянское сельское поселение», пос. Песочное, д. б/н, лит. А1, 1 этаж, пом. №10, 11; 2 этаж, пом. № 6, 7, 10, 11
<i>Дата проведения испытаний:</i>	08.08.2022, 09.08.2022
ПРОТОКОЛ СОДЕРЖИТ:	№ стр.
<i>Объект испытаний, идентификация, ссылка на метод (план) отбора</i>	стр.3
<i>Цель и условия испытаний</i>	стр.3
<i>Методы проведения испытаний</i>	стр.3
<i>Испытательное оборудование и средства измерения</i>	стр.3-4
<i>Результаты испытаний, (идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков)</i>	стр.4