

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления координации
строительного контроля и комплектации
Департамента капитального строительства
ПАО «Россети»



А.В. Юрьев

05 сентября 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

№ 13-155/19

Срок действия с 05.09.2019 г. по 05.09.2024 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели вакуумные серии EasyPact EXE на номинальные напряжения 6, 10 кВ, номинальные токи 630÷2500 А, номинальные токи отключения 20÷31,5 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°C)

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО «Шнейдер Электрик», 127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп. 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «Шнейдер Электрик», 141730, Московская область, г. Лобня, Краснополянский проезд, д.4, из комплектующих «Societe Electricque d'Aubenas (SEA)», Франция

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации шунтирующего реактора; класса С2 по коммутационной способности при отключении и включении емкостных токов конденсаторных батарей для типа камеры Т1Х)