



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-FR.ПБ74.В.00545/22

Серия **RU** № **0277857**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕГРАН», место нахождения: 105066, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НИЖНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, Д. 40/12, К. 2, ЭТАЖ 3 КОМ. 1, адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, Москва г, ул Красносельская Нижн., дом 40/12 корпус 2, этаж 3, ком. 1, ОГРН: 1037718045320, номер телефона: +74956607550, адрес электронной почты: RU-Certification-Russia@legrand.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Legrand France SA», место нахождения: ФРАНЦИЯ, 128 av. du Marechal de Lattre de Tassigny 87045 Limoges Cedex, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ФРАНЦИЯ, Avenue Felix Louat BP 90060, 60300, SENLIS.

ПРОДУКЦИЯ

Кабельные каналы из поливинилхлорида перфорированные в комплекте с крышками, торговая марка LEGRAND, серии: LINA 25, TRANSCAB, согласно Приложению №1 на 1 листе (Бланк № 0782615), выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-222/04-2021 от 06.04.2021 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90; акта анализа состояния производства № 455-СС/03-2021 от 03.03.2021 г., выданного Органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электропроводные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» раздел 4, пункты согласно Приложению №2 на 1 листе (Бланк № 0782616). Минимальная температура хранения -25 °С. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки. Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС.RU C-FR.ПБ74.В.00210/21 от 08.04.2021.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.03.2022 ПО 07.04.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Лесин Сергей Николаевич

(Ф.И.О.)

Зинина Александра Константиновна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-FR.ПБ74.В.00545/22

Серия **RU** № **0782615**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
3925 90 200 0	<p>Кабельные каналы из поливинилхлорида перфорированные в комплекте с крышками, торговая марка LEGRAND</p> <p>серия LINA 25: 25x25 (артикул 036200), 25x40 (артикул 036201), 25x60 (артикул 036202), 40x25 (артикул 036205), 40x40 (артикул 036206), 40x60 (артикул 036207), 40x80 (артикул 036208), 60x40 (артикул 036211), 60x60 (артикул 036212), 60x80 (артикул 036213), 80x60 (артикул 036216), 80x80 (артикул 036217), 120x80 (артикул 036225);</p> <p>серия TRANSCAB: 15x25 (артикул 636095), 15x40 (артикул 636096), 25x25 (артикул 636100), 25x40 (артикул 636101), 25x60 (артикул 636102), 25x80 (артикул 636103), 40x25 (артикул 636105), 40x40 (артикул 636106), 40x60 (артикул 636107), 40x80 (артикул 636108), 40x100 (артикул 636109), 60x40 (артикул 636111), 60x60 (артикул 636112), 60x80 (артикул 636113), 60x100 (артикул 636114), 80x40 (артикул 636115), 80x60 (артикул 636116), 80x80 (артикул 636117), 80x100 (артикул 636118), 100x40 (артикул 636119), 100x60 (артикул 636120), 100x80 (артикул 636121), 100x100 (артикул 636122), 150x100 (артикул 636123), 120x60 (артикул 636124), 120x80 (артикул 636125).</p>	Техническая документация изготовителя

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)



Лесин Сергей Николаевич
(Ф.И.О.)

М.П.
Зинина Александра Константиновна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-FR.ПБ74.В.00545/22

Серия **RU** № **0782616**

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации


Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 53313-2009 раздел 4	Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	<ul style="list-style-type: none"> - изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с разделом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с разделом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с разделом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации


(подпись)

Лесин Сергей Николаевич
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Зинина Александра Константиновна
(Ф.И.О.)

