



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССБК RU.ПБ27.Н000114**

№ ПС **009325**

Срок действия с 20.01.2025 г. по 22.06.2028 г.

код ОК 034-2014 (ОКПД2)

23.65.12

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

6811 40

Заявитель Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»)
ОГРН: 1026900516390. Адрес: 170025, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15.
Телефон: +74822332881. E-mail: info@dkc.ru.

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»)
ОГРН: 1026900516390. Адрес: 170025, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15.
Телефон: +74822332881. E-mail: info@dkc.ru.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ27, Орган по сертификации "СибМосТест", 101000, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Большой Спасоглинищевский, д. 8, стр. 8, этаж 2, пом. I, ком. 2, 3, 4, 6, 7, 10. Телефон: +74955080647. E-mail: info@cmt-sert.ru.

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция

Огнестойкие перегородки в уличном исполнении DV для разделения кабельных линий, изготовленные по ТУ 23.65.12-122-47022248-2023, установленные между кабельными лотками и закрепленные с помощью монтажных элементов серии В5 COMBITESN (ТУ 3449-032-47022248-2012) и системы крепежа М5 COMBITESN с шагом крепления 500 мм. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости EI15.

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения: Протокол испытаний № 0104-С от 22.06.2023 г. ИЛ «СибМосТест», свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ25 до 22.10.2027 г.

Представленные документы: ТУ 23.65.12-122-47022248-2023 «Система огнестойких перегородок в уличном исполнении DV»; Технический регламент по монтажу ТРМ 0051-2023 «Огнестойкие перегородки в уличном исполнении серии DV»; Протокол качественных испытаний 0276-К от 06.06.2023 г. ИЛ «СибМосТест», свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ25 до 22.10.2027 г.; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РС 201155 от 31.05.2024 г. по 30.05.2027 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента ООО «ДКС РУС», номер аттестата аккредитации № RA.RU.13НВ08 от 07.01.2023 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

О.О. Коваленко

Эксперт (эксперты)

Ю.С. Сергеева

