



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ TC RU C-FR.ME77.B.03599

Серия RU № 0751256

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электромашиностроительной продукции», Место нахождения (адрес юридического лица): 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11ME77, 11.02.2015, Телефон: +74957812587, E-mail: oc.elmash@gmail.com

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «АББ», Место нахождения (адрес юридического лица): 117335, Россия, город Москва, Нахимовский проспект, д.58, ОГРН: 1027739194340, Телефон: +74957772220, E-mail: contact.center@ru.abb.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ABB France SAS, Division Electrification Products, Место нахождения (адрес юридического лица): Франция, 7 boulevard d'Osny, 95800, Cergy Saint Christophe, (см. Приложение – бланк № 0563438)

**ПРОДУКЦИЯ**

Контакторы, серий, указанных в приложении, Серийный выпуск, (см. Приложение – бланк № 0563439)

КОД ТН ВЭД ТС 8536508000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
оборудования"

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

протоколы испытаний № 12/01N12E от 05.12.2018, № 14/01N12E от 05.12.2018, RA.RU.21XU01 от 01.04.2015, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Электробезопасность"; акты о результатах анализа состояния производства № AA-532/2018 от 16.10.2018, № AA-556/2018 от 06.11.2018 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77); схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Условия, срок хранения и срок службы указаны в сопроводительной документации изготовителя. ГОСТ IEC 60947-4-1-2015, Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 4-1. Контакторы и пускатели электродвигателей. Электромеханические контакторы и пускатели электродвигателей

**СРОК ДЕЙСТВИЯ**

05.12.2018

ПО

04.12.2023

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Никитин Юрий Николаевич

(инициалы, фамилия)

Дружинин Владимир Алексеевич

(инициалы, фамилия)

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-FR.ME77.B.03599

Серия RU № 0563438

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
ABB France SAS, Division Electrification Products	Франция, 3 Rue Jean Perrin, CS 90009, 69687 Chassieu Cedex
ABB Bulgaria EOOD – branch Rakovski	Болгария, Industrial zone Rakovski, plot 28 4150 Rakovski Plovdiv



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации  
Эксперт-аудитор (эксперт)

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

Никитин Юрий Николаевич

инициалы, фамилия

Дружинин Владимир Алексеевич

инициалы, фамилия

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-FR.ME77.B.03599

Серия RU № 0563439

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>Контакторы, серий:                      A9, A12, A16, A26, A30, A40, A45, A50, A63, A75: количество нормально открытых и нормально закрытых силовых контактов: 04, 22, 30, 40; количество нормально открытых и нормально закрытых дополнительных контактов: 00, 01, 10, 11, 22, 32); "RT" – версия для подключения кабеля с кольцевым наконечником; напряжение питания катушки управления: от 10 В переменного тока до 690 В переменного тока;                      GA75: количество нормально открытых и нормально закрытых силовых контактов 10; количество нормально открытых и нормально закрытых дополнительных контактов: 00, 11; напряжение питания катушки управления от 24 В переменного тока до 690 В переменного тока;                      GAE75: количество нормально открытых и нормально закрытых силовых контактов 10; количество нормально открытых и нормально закрытых дополнительных контактов: 00, 11; напряжение питания катушки управления от 12 В постоянного тока до 250 В постоянного тока</p>	<p>НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ</p> <p>КОПИЯ</p>



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации  
 Эксперт-аудитор (эксперт)

*[Handwritten signature]*  
 подпись

*[Handwritten signature]*  
 подпись

Никитин Юрий Николаевич  
 инициалы, фамилия

Дружинин Владимир Алексеевич  
 инициалы, фамилия

