

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.ME77.B.03319

Серия RU № 0694044

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электромашиностроительной продукции», Место нахождения (адрес юридического лица): 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11ME77, 11.02.2015, Телефон: +74957812587, E-mail: oc.elmash@gmail.com

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Шнейдер Электрик», Место нахождения (адрес юридического лица): 127018, Россия, город Москва, ул. Двинцев, дом 12, корпус 1, ОГРН: 1027739393637, Телефон: +74957779990, E-mail: ru.ccc@schneider-electric.com

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок», Место нахождения (адрес юридического лица): 188323, Россия, Ленинградская область, р-н. Гатчинский, г. Коммунар, Промзона № 3, дом 1, ОГРН: 1075050005656

## ПРОДУКЦИЯ

Выключатели автоматические, трехполюсные EasyPact MVS, на номинальные токи 800 – 4000 А с отключающей способностью N, H, Серийный выпуск, в соответствии с ТУ 27.12.22-007-81672916-2017

КОД ТН ВЭД ТС 8536209008

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"; ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 64/01N06E от 26.06.2018,

RA.RU.21XU01 от 01.04.2015, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Электробезопасность"; акт о результатах анализа состояния производства № АА-248/2018 от 25.05.2018 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77); схема сертификации: 1с

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы – 25 лет, срок хранения – 3 года, условия хранения:

при температуре от -25 град.С до +85 град.С и относительной влажности 95% при температуре + 25 град.С. ГОСТ IEC 60947-2-2014. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели

Срок действия

26.06.2018

ПО

25.06.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Никитин Юрий Николаевич

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Дружинин Владимир Алексеевич

(инициалы, фамилия)

