

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.РА01.В.29341/22

ЗАЯВИТЕЛЬ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК", АО "ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК", место нахождения 127018, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДВИНЦЕВ, ДОМ 12, КОРПУС 1, ЭТАЖ 6 ПОМ I КОМ 15, ОГРН 1027739393637, ИНН 7712092928, телефон +74957779990, электронная почта ru.ccc@se.com

В ЛИЦЕ: Эксперта отраслевых систем сертификации Левицкого Александра Александровича, действующего на основании доверенности № 05-2022-М от 24 января 2022 г.

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ: Выключатели вакуумные серии EasyPact EXE на номинальное напряжение 6, 10 кВ, номинальные токи 630÷2500 А, номинальные токи отключения 20÷31.5 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°C).

Изготовитель Акционерное общество «Шнейдер Электрик» (АО «Шнейдер Электрик»), место нахождения (адрес юридического лица): 127018, Россия, город Москва, улица Двинцев, дом 12, корпус 1, этаж 6 пом I ком 15
Производственные площадки изготовителя:

Акционерное общество «Шнейдер Электрик» (АО «Шнейдер Электрик»), адрес: 141733, Россия, Московская область, город Лобня, Краснополянский проезд, дом 4;

Акционерное Общество «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара», адрес: 443048, Россия, Самарская область, город Самара, поселок Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО «Электрощит»

Выпускаемая в соответствии с: техническими условиями ТУ 27.12.10-061-45857235-2016

Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 27.12.10.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8535210000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р 52565-2006 (Пп. 6.12.1.2, 6.12.1.11, 6.12.2.3, 6.12.4, 6.12.5.2, 6.12.6.3, 6.12.6.4, 6.12.6.5, 6.12.6.6, раздел 7), ГОСТ 1516.3-96 (П. 4.14)

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ Сертификата системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 195538-A131-UK от 15.01.2021 года, выданного органом по сертификации «BUREAU VERITAS»; Сертификата системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № RU002056 от 02.11.2019 года, выданного органом по сертификации «BUREAU VERITAS»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 19.08.2022 по 18.08.2027



Заявитель

подпись

Левицкий Александр Александрович

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.