

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ 04ИДЮ0.117.RU.H.00248

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОПЛАСТТРЕЙД»
(ООО «ЭЛЕКТРОПЛАСТТРЕЙД»)
Юридический адрес: 109507, Россия, город Москва, Самаркандский бульвар, дом 15,
корпус 6, квартира 53.
ОГРН: 5137746250527. Тел.: +79654394284. E-mail: Pavel@elptr.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОПЛАСТТРЕЙД»
(ООО «ЭЛЕКТРОПЛАСТТРЕЙД»)
Юридический адрес: 109507, Россия, город Москва, Самаркандский бульвар, дом 15,
корпус 6, квартира 53.
Адреса производства: 141503, Россия, город Солнечногорск, улица Красная, дом 136.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Платинум».
Адрес: 121354, Россия, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение II, комната 7Б,
ОГРН:1157746932353. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации
№ РОСС RU.31485.04ИДЮ0.117 от 11.11.2021 года.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Коробка установочная универсальная для полых и бетонных стен): подрозетник
типа КП 71-65, выпускаемая в соответствии с ТУ 27.33.13-001-26684616-2023
«Коробка установочная для полых стен КП 71-65».
Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.23.19

код ТН ВЭД: 3925 90 800 9

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) «ИСПЫТАНИЯ НА ПОЖАРООПАСНОСТЬ.
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ. ИСПЫТАНИЯ НАГРЕТОЙ ПРОВОЛОКОЙ».
Составная часть электрооборудования из изоляционного материала испытана при
температуре 850°C 30 секунд.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 04ИДЮ0.118-097/03-2023 от
30.03.2023 года, выданный ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении
компетентности № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.118 от 11.11.2021г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.RU.001.ОС.06.00734
от 06.02.2023 г., выдан ОС ООО «Центр-Стандарт», рег. № СДС.НРС.001.ОС.06.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ**

Условия хранения по ГОСТ 15150. Гарантийный срок – 2 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.03.2023 по 29.03.2026



Исполнитель
(Заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.
Эксперт

Н.К. Потапкин

А.О. Соколов