



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.01810/25

Серия RU № 0372652

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 344000, Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова, дом 58/173.

Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД61, дата регистрации аттестата аккредитации 02.03.2017г.

Телефон: +7(863)200-83-73, адрес электронной почты: os@rostesm.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОСНОВА» (ООО «ОСНОВА»).

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 393190, Российская Федерация, Тамбовская область, г.о. город Котовск, город Котовск, улица Свободы, дом 1.

Основной государственный регистрационный номер 1216800004684.

Телефон: +7 (47541) 4-36-00, адрес электронной почты: osnova@hegelbox.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОСНОВА» (ООО «ОСНОВА»).

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 393190, Российская Федерация, Тамбовская область, г.о. город Котовск, город Котовск, улица Свободы, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ

Выключатель клавишный однополюсный для двух цепей, скрытой установки, типа ВС10-4621 под торговым знаком «HEGEL» серии «MASTER» в рамочном варианте (в виде механизма) с применением рамок типа: P401, P411, P402, P412, P403, P413, P404, P414, P405, P415.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.33.11-014-71061028-2022 «Выключатель клавишный однополюсный для двух цепей. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8536 50 800 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- Протокола испытаний № 0078-33-25 от 18.02.2025г., выданного Испытательным центром электрооборудования Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ME22;

- Акта о результатах анализа состояния производства № 0008/TP-2025 от 30.01.2025г., выданного органом по сертификации ФБУ «Ростовский ЦСМ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АД61, эксперт Кручинина Елена Евгеньевна.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Согласно приложению № 1 на одном листе, бланк № 0946138.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.02.2025

ПО 20.02.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Директор Яна Юрьевна

(Ф.И.О.)

Гусов Олег Васильевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.01810/25**Серия **RU** № **0946138**

Обозначение и наименование стандарта, включенного в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», обозначение разделов (пунктов, подпунктов) этого стандарта:

- ГОСТ Р 51324.1-2012 «Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования».

Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды соответствуют группе 2 по ГОСТ 15150-69. Срок службы изделий в циклах «Включено-отключено» не менее 40000.

Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания).
Дата изготовления: 01.2025г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Дятлер Яна Юрьевна
(Ф.И.О.)

Грусов Олег Васильевич
(Ф.И.О.)