



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ". Место нахождения: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457, ОГРН: 1077761125628, Номер телефона: +7 4955422222, Адрес электронной почты: info@iek.ru

В лице: Руководителя направления Гусакова Ростислава Владимировича на основании доверенности № b5e695c1-d53d-4918-b85e-61e104550804

заявляет, что Выключатели автоматические воздушные типа ВА77, серии MASTER, товарного знака ИЭК, типоразмеров: А 65кА 630А, А 65кА 800А, А 65кА 1000А, А 65кА 1250А, А 65кА 1600А, D 65кА 1600А, D 65кА 2000А, D 65кА 2500А, Е 85кА 2000А, Е 85кА 2500А, Е 85кА 3200А, F 85кА 2000А, F 85кА 2500А, F 85кА 3200А, F 85кА 4000А, F 100кА 2000А, F 100кА 2500А, F 100кА 3200А, F 100кА 4000А, S 65кА 630А, S 65кА 800А, S 65кА 1000А, D 40кА 800А, D 40кА 1000А, D 40кА 1250А, D 40кА 1600А, D 40кА 2000А, D 40кА 2500А, D 50кА 630А, D 50кА 800А, D 50кА 1000А, D 50кА 1250А, D 50кА 1600А, D 50кА 2000А, D 50кА 2500А, G 40кА 2500А, G 50кА 2500А, G 65кА 2500А, G 85кА 2500А, G 85кА 3200А, G 100кА 3200А, G 85кА 4000А, G 100кА 4000А, G 100кА 5000А, G 120кА 4000А, G 120кА 5000А, H 85кА 4000А, H 100кА 4000А, H 100кА 5000А, H 120кА 4000А, H 120кА 5000А, H 100кА 6300А, H 120кА 6300А

Изготовитель: «Ningbo Innovation Electronic Company Limited»

Место нахождения: Китай, Office 303, NO 1, 1 Building, NO 178 Miaoqianshan Road, Daqi, Beilun District, Ningbo, Zhejiang,

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No. 8 Jianye Road, Changshu, Jiangsu, 215500, координаты ГЛОНАСС: 31.688545, 120.70826

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Национальный стандарт Китая GB/T 14048.2-2020 (IEC 60947-2:2019) "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели"

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8536209007

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 2607/24-1 от 26.07.2024 выданного испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория №1 ООО «ИЭК ХОЛДИНГ», Приказ о создании испытательного центра № 2022/12/01/04 от 01.12.2022;
Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация Выключатель автоматический воздушный необходимо хранить в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 25 градусов до плюс 70 градусов и относительной влажности 50% при плюс 40 градусов. Допускается хранение при относительной влажности 90% при температуре плюс 20 градусов. Срок службы 15 лет.

Дата изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания: 05.2024 г.,

Договор уполномоченного лица № 2019-04-08/1 от 08.04.2019 года

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.07.2029 включительно



М.П.

Гусаков Ростислав Владимирович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.48066/24

Дата регистрации декларации о соответствии:

26.07.2024