



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB63.B.00030/22

Серия **RU** № **0396661**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ". Место нахождения: 117420, РОССИЯ, город Москва, улица Намёткина, дом 8 строение 1, этаж 4, офис 422. Адрес места осуществления деятельности: 117420, РОССИЯ, город Москва, улица Намёткина, дом 8 строение 1, этаж 4, офис 422. Телефон: +7 9651234170. Адрес электронной почты: ooo.nictest@gmail.com. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HB63, выдан 15.01.2020 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "СВЕТОСИСТЕМЫ"
Место нахождения: 249034, Россия, Калужская область, город Обнинск, улица Гагарина, дом 20, корпус А, офис 314
Адрес места осуществления деятельности: 249034, Россия, Калужская область, город Обнинск, проспект Ленина, дом 121, корпус 2.
Основной государственный регистрационный номер 1134025006136.
Телефон: +74954143634, Адрес электронной почты: info@svetosystem.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "СВЕТОСИСТЕМЫ"
Место нахождения: 249034, Россия, Калужская область, город Обнинск, улица Гагарина, дом 20, корпус А, офис 314
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249034, Россия, Калужская область, город Обнинск, проспект Ленина, дом 121, корпус 2.

ПРОДУКЦИЯ Шкафы управления торговой марки SUNRiSE, серии SR Logistic, SR Industrial, SR Office, SR Street.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.12.31-001-14039313-2016 «Шкафы управления SR».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537109800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ Б199, Э199 от 13.05.2022 года, выданных Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области", аттестат аккредитации RA.RU.21AЯ49, акта анализа состояния производства от 27.04.2022 года № 41/ТРТС/РА
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №0906757. Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до +30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

25.05.2022

ПО

24.05.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Решилиин Сергей Владимирович

Мартыненко Алексей Юрьевич

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB63.B.00030/22

Серия **RU** № **0906757**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил
СТБ МЭК 60439-1-2007	"Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 1. Устройства, подвергаемые испытаниям типа полностью или частично"
ГОСТ 30804.6.2-2013	"Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний"
ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006)	"Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний"

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
(подпись)

(подпись)

Решитель Сергей Владимирович

Мартыненко Алексей Юрьевич