



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00494/21

Серия **RU** № **0328878**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.1ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "АТОМИНОПРОМ" (ООО "АТОМИНОПРОМ"). Место нахождения (адрес юридического лица): 115419, Россия, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, строение 11, помещение IV, комната 2, этаж 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140102, Россия, Московская область, Раменский район, город Раменское, улица Сосновый Бор, дом 4А. Основной государственный регистрационный номер: 5167746307933. Телефон: +74956496025. Адрес электронной почты: info@atominoprom.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "АТОМИНОПРОМ" (ООО "АТОМИНОПРОМ"). Место нахождения (адрес юридического лица): 115419, Россия, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, строение 11, помещение IV, комната 2, этаж 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140102, Россия, Московская область, Раменский район, город Раменское, улица Сосновый Бор, дом 4А. Основной государственный регистрационный номер: 5167746307933.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты кабелей: покрытие огнезащитное силиконовое «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС», плотностью от 1,2 до 1,6 кг/дм³, нанесенное согласно технологическому регламенту для электрических кабелей и конструкций из стали от 14.01.2021, выпускаемое в соответствии с ТУ 20.30.22-013-05501445-2021 «ПОКРЫТИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС» ТИПОИСПОЛНЕНИЙ (КС, МС, ВС)». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-366/08-2021 от 20.08.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 459-СС/05-2021 от 19.05.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.1ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53311-2009 Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности. Средство обеспечивает огнезащитную эффективность кабелей с поливинилхлоридной, полиэтиленовой и резиновой оболочками при толщине сухого слоя покрытия не менее 0,5 мм средним расходе состава не менее 0,6 кг/м² (без учета технологических потерь). Условия хранения покрытия соответствуют категории «9(ОЖ1)» по ГОСТ 15150-69 для сухого так и для влажного климата атмосферы тип IV (приморско-промышленная). Срок хранения: 24 месяца. Срок эксплуатации покрытия при соблюдении условий эксплуатации – не менее 60 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.08.2021 **ПО** 29.08.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Цыганов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)