

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.190.Н.00551**

(номер сертификата соответствия)

038906

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» (АО «ДКС»), ОГРН: 1026900516390, Юридический адрес: 170025, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТВЕРЬ, УЛ. БОЧКИНА, Д. 15. Фактический адрес: 170025, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТВЕРЬ, УЛ. БОЧКИНА, Д. 15.
Телефон: +7 (482) 233-28-81; e-mail: tver@dkc.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» (АО «ДКС»), ОГРН: 1026900516390, Юридический адрес: 170025, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТВЕРЬ, УЛ. БОЧКИНА, Д. 15. Фактический адрес: 170025, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТВЕРЬ, УЛ. БОЧКИНА, Д. 21А

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Системы НСОПБ Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (ОС ООО «Биквест-Центр»), ОГРН 1165005050396. Адрес: 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2. Телефон: +7(495)120-77-91, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Электропроводка (шинопроводы серии «Hercules», типа РТ («Powertech») (ТУ 3449-039-47022248-2014, АО «ДКС»; типа ДТ («Distritech») (ТУ 3449-115-47022248-2022, АО «ДКС»), выполненная в огнестойком кабельном коробе (ТУ 23.62.10-075-47022248-2020, АО «ДКС») в соответствии с Техническим регламентом по монтажу ТРМ 0027-2020 «Огнестойкий кабельный короб» от 01.08.2020, в составе согласно Приложению №1 на одном листе (бланк № 011222).
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний». Время сохранения работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара согласно Приложению №2 на одном листе (бланк № 011223).

код ОКПД2
23.62.10

код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦПР190-07-25/1 от 25.07.2025 г., испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр», Свидетельство об аккредитации (подтверждения компетентности) № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018 г.
Акт анализа состояния производства №778-БЦ-НСОПБ от 19.05.2025 г.
Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Технические условия ТУ 23.62.10-075-47022248-2020 «ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ КОРОБ»; Технические условия ТУ 3449-115-47022248-2022 «Шинопроводы Distritech распределительные переменного тока на напряжение до 1000 В номинальным током от 160 до 800 А»; Технические условия ТУ 3449-039-47022248-2014 «Шинопроводы магистральные и распределительные переменного тока на напряжение до 1000 В»; Технический регламент по монтажу ТРМ 0027-2020 «Огнестойкий кабельный короб» от 01.08.2020.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.07.2025 по 24.07.2030



Руководитель
(подпись, инициалы, фамилия)
Заместитель руководителя
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

(Подпись)

Сметанин М. А.

(Подпись)

Сапронова С. А.

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМБ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.pf

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.190.Н.00551**

(номер сертификата соответствия)

011222

(учетный номер бланка)

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

Электропроводка (шинопроводы серии «Hercules», типа PT («Powertech») (ТУ 3449-039-47022248-2014, АО «ДКС»; типа DT («Distritech») (ТУ 3449-115-47022248-2022, АО «ДКС»), выполненная в огнестойком кабельном коробе (ТУ 23.62.10-075-47022248-2020, АО «ДКС») в соответствии с Техническим регламентом по монтажу ТРМ 0027-2020 «Огнестойкий кабельный короб» от 01.08.2020, в составе:

- Магистральный и распределительный шинопровод серии «Hercules», тип PT («Powertech») (ТУ 3449-039-47022248-2014, АО «ДКС»), материал корпуса – алюминий, материал проводника – алюминий или медь, типоразмеры: {133/139}×{96,8/116,8/126,8/196,8/236,8/268,8/362,3/442,3/522,3} мм, с номинальной силой тока от 630 А до 6300 А, с напряжением до 1000 В;

- Распределительный шинопровод серии «Hercules», тип DT («Distritech») (ТУ 3449-115-47022248-2022, АО «ДКС»), материал корпуса – алюминий, материал проводника – алюминий или медь, типоразмеры: 140×58,5/73,5/93,5/113,5 мм, с номинальной силой тока от 160 до 800 А, с напряжением до 1000 В;

- Огнестойкий кабельный короб (ТУ 23.62.10-075-47022248-2020, АО «ДКС») с односторонним, двусторонним, трехсторонним и четырехсторонним воздействием пожара, с наружными габаритными размерами по ширине от 100 мм до 6000 мм, по высоте от 100 мм до 2500 мм, толщиной стенок не менее 25 мм, 50 мм, 75 мм и 100 мм, выполненный из огнестойких плит DG (ТУ 23.62.10-075-47022248-2020, АО «ДКС»);

- Огнестойкий герметик DS (ТУ 20.30.22-095-47022248-2021, АО «ДКС»), применяемый для герметизации стыков плит панелей короба, вентиляционного блока, ревизионного лючка, мест пересечений и примыканий к ограждающим строительным конструкциям, толщиной сухого слоя не менее 1 мм;

- Металлические листовые перфорированные и неперфорированные кабельные лотки и аксессуары к ним серии S5 COMBITECH (ТУ 3449-013-47022248-2004, АО «ДКС»);

- Металлические проволочные кабельные лотки и аксессуары к ним серии F5 COMBITECH (ТУ 3449-001-73438690-2006, АО «ДКС»);

- Металлические лестничные кабельные лотки и аксессуары к ним серии L5 COMBITECH (ТУ 3449-002-73438690-2008, АО «ДКС»);

- Металлические лестничные и листовые кабельные лотки и аксессуары к ним серии I5 COMBITECH (ТУ 25.11.23-073-47022248-2019, АО «ДКС»);

- вентиляционный блок серии «Vulcan» (ТУ 23.62.10-075-47022248-2020, АО «ДКС»);

- ревизионный лючок серии «Vulcan» (ТУ 23.62.10-075-47022248-2020, АО «ДКС») или без лючка;

- система подвесов с шагом не более 600 мм в соответствии с Техническим регламентом по монтажу ТРМ 0027-2020 в составе: опорных конструкций и монтажные устройства серии B5 COMBITECH (ТУ 3449-032-47022248-2012, АО «ДКС»), системы крепежа M5 COMBITECH.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Сметанин М. А.

Сапронова С. А.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.190.Н.00551

(номер сертификата соответствия)

011223

(учетный номер бланка)

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
Электропроводка (шинопровод серии «Hercules», <i>тип PT («Powertech»)</i> (ТУ 3449-039-47022248-2014, АО «ДКС»), выполненная <i>в огнестойком кабельном коробе с толщиной стенки не менее 25 мм</i> (ТУ 27.33.13-075-47022248-2020, АО «ДКС») при монтаже в соответствии с Техническим регламентом по монтажу ТРМ 0027-2020 «Огнестойкий кабельный короб» от 01.08.2020	78
Электропроводка (шинопровод серии «Hercules», <i>тип DT («Distritech»)</i> (ТУ 3449-115-47022248-2022, АО «ДКС»), выполненная <i>в огнестойком кабельном коробе с толщиной стенки не менее 25 мм</i> (ТУ 27.33.13-075-47022248-2020, АО «ДКС») при монтаже в соответствии с Техническим регламентом по монтажу ТРМ 0027-2020 «Огнестойкий кабельный короб» от 01.08.2020	89
Электропроводка (шинопровод серии «Hercules», <i>тип PT («Powertech»)</i> (ТУ 3449-039-47022248-2014, АО «ДКС»), выполненная <i>в огнестойком кабельном коробе с толщиной стенки не менее 50 мм</i> (ТУ 27.33.13-075-47022248-2020, АО «ДКС») при монтаже в соответствии с Техническим регламентом по монтажу ТРМ 0027-2020 «Огнестойкий кабельный короб» от 01.08.2020	180
Электропроводка (шинопровод серии «Hercules», <i>тип DT («Distritech»)</i> (ТУ 3449-115-47022248-2022, АО «ДКС»), выполненная <i>в огнестойком кабельном коробе с толщиной стенки не менее 50 мм</i> (ТУ 27.33.13-075-47022248-2020, АО «ДКС») при монтаже в соответствии с Техническим регламентом по монтажу ТРМ 0027-2020 «Огнестойкий кабельный короб» от 01.08.2020	188
Электропроводка (шинопровод серии «Hercules», <i>тип PT («Powertech»)</i> (ТУ 3449-039-47022248-2014, АО «ДКС»), выполненная <i>в огнестойком кабельном коробе с толщиной стенки не менее 75 мм</i> (ТУ 27.33.13-075-47022248-2020, АО «ДКС») при монтаже в соответствии с Техническим регламентом по монтажу ТРМ 0027-2020 «Огнестойкий кабельный короб» от 01.08.2020	198
Электропроводка (шинопровод серии «Hercules», <i>тип DT («Distritech»)</i> (ТУ 3449-115-47022248-2022, АО «ДКС»), выполненная <i>в огнестойком кабельном коробе с толщиной стенки не менее 75 мм</i> (ТУ 27.33.13-075-47022248-2020, АО «ДКС») при монтаже в соответствии с Техническим регламентом по монтажу ТРМ 0027-2020 «Огнестойкий кабельный короб» от 01.08.2020	224
Электропроводка (шинопровод серии «Hercules», <i>тип PT («Powertech»)</i> (ТУ 3449-039-47022248-2014, АО «ДКС»), выполненная <i>в огнестойком кабельном коробе с толщиной стенки не менее 100 мм</i> (ТУ 27.33.13-075-47022248-2020, АО «ДКС») при монтаже в соответствии с Техническим регламентом по монтажу ТРМ 0027-2020 «Огнестойкий кабельный короб» от 01.08.2020	241
Электропроводка (шинопровод серии «Hercules», <i>тип DT («Distritech»)</i> (ТУ 3449-115-47022248-2022, АО «ДКС»), выполненная <i>в огнестойком кабельном коробе с толщиной стенки не менее 100 мм</i> (ТУ 27.33.13-075-47022248-2020, АО «ДКС») при монтаже в соответствии с Техническим регламентом по монтажу ТРМ 0027-2020 «Огнестойкий кабельный короб» от 01.08.2020	241



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Сметанин М. А.

Сапронова С. А.