



Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

Руководящий орган Системы
Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТЕСТ»
119002, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Арбат, ул Арбат, д. 51, стр. 2,
помещ. 1/П
№ РОСС RU.31621.04ПШН4

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.05.С00291

Срок действия с 20.06.2025 по 19.06.2028

№ 0000427

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «Калибр», аттестат аккредитации № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.05.2024
Адрес: РОССИЯ, Московская обл, г Красногорск, ш Ильинское, дом 1А, 2 этаж, офис №4.
Телефон: +7 4950331663. E-mail: info@okalibr.ru

ПРОДУКЦИЯ Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ
ТУ 3491-010-4702248-2003 «Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для
электромонтажных работ»
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (п.7, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.7, 14.1)


код ОКПД-2
22.21.29.120

код ТН ВЭД
3917320009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы»
Юридический адрес: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, дом 15
Фактический адрес: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, пр-д Базовый, дом 1
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы»
Юридический адрес (адрес места осуществления деятельности): 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул.
Бочкина, дом 15
Телефон: +74822777980. E-mail: info@dkc.ru
ИНН: 6905062011

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 74УТК от 17.06.2025 года, выданного Испытательным центром
Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ";
Протокола испытаний № 2132-25 от 18.06.2025 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «НИЦ
«Технопрогресс»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3
Трубы должны храниться в упакованном виде в крытых складских помещениях при температуре от - 25 °С до + 60
°С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Трубы в бухтах хранят в горизонтальном положении
под белой пленкой, препятствующей попаданию УФ-лучей. При хранении и транспортировании труб в штабелях
высота штабеля бухт не должна превышать 2,2 м. Допускается хранение вне помещений при отсутствии
повреждений защитной упаковочной пленки. Допустимый срок хранения на складе у изготовителя 3 года с даты
изготовления.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Н.В. Ковтун

Н.В. Кулебакина