



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HK07.B.00040/26

Серия **RU** № **0532039**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «ФаерЛаб». Место нахождения: Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха. Адрес юридического лица: 143985, РФ, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 50В, эт. 1, помещ. 33. Адрес места осуществления деятельности: 143985, РФ, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 50А, пом. № 16, № 16а. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HK07 от 22.12.2023. Телефон: +7 (499) 112-01-93. Адрес электронной почты: info@firelab.su.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы». Место нахождения: Тверская область, город Тверь. Адрес юридического лица: 170025 Россия, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15. Адрес места осуществления деятельности: 170025 Россия, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15. Основной государственный регистрационный номер: 1026900516390. Телефон: +7(4822)777-980, адрес электронной почты: tver@dkc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы». Место нахождения: Тверская область, город Тверь. Адрес юридического лица: 170025 Россия, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 170025 Россия, Тверская область, город Тверь, проезд Базовый, дом 1. Новосибирский филиал Акционерного общества «Диэлектрические кабельные системы». Адрес юридического лица: 630512, Новосибирская область, м.р-н Новосибирский, с.п. Криводановский сельсовет, ул. Карьерная, зд.17, стр.1. Адреса места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630512, Россия, Новосибирская область, р-н Новосибирский, с/с Криводановский, Производственная зона.

ПРОДУКЦИЯ Трубы жесткие из электроизоляционного материала на основе поливинилхлорида для прокладки кабелей и проводов, тип ТЖ, модификации: легкая (Л), средняя (ЛА), легкая атмосферостойкая (ЛА), средняя атмосферостойкая (СА) номинальным наружным диаметром из ряда: 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, выпускаемые по ТУ 2248-012-47022248-2009 с изм.13 «Трубы жесткие из электроизоляционного материала для электромонтажных работ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3917 23 100 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 66С/ЭП/2026, 67С/ЭП/2026, 68С/ЭП/2026, 69С/ЭП/2026, 70С/ЭП/2026, 71С/ЭП/2026 от 02.07.2026 ИЛ ООО «ФаерЛаб», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OK80. Акт № 0018 сезс/з/оп о результатах анализа состояния производства от 25.02.2026 ОС ООО «ФаерЛаб», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HK07 (эксперт-аудитор, подписавший акт о результатах анализа состояния производства: Графская Юлия Игоревна).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», условия и срок хранения, срок службы продукции согласно Приложению № 1 на 1 листе, бланк № 1033041. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания. Дата изготовления образца 11.04.2026.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.07.2026 ПО 02.07.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Назарова Мария Михайловна
(Ф.И.О.)

Галкина Кристина Николаевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HK07.B.00040/26

Серия RU № 1033041

Сведения о стандарте, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Подтверждаемые требования
ГОСТ 35043-2023	Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний.	раздел 4 - теплостойкость; - стойкость к зажиганию нагретой проволокой; - стойкость к воздействию открытого пламени; - стойкость к распространению горения при групповой прокладке.

Условия хранения продукции: в упакованном виде в крытых складских помещениях при температуре от минус 25 °С до плюс 60 ° на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов (п. 6.2 ТУ 2248-012-47022248-2009 с изм. 13).

Срок хранения продукции: допустимый срок хранения на складе у изготовителя 3 года с даты изготовления (п.8.2 ТУ 2248-012-47022248-2009 с изм. 13).

Срок службы продукции: не менее 15 лет. (п.8.5 ТУ 2248-012-47022248-2009 с изм. 13).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Павлова Мария Михайловна
(Ф.И.О.)Талызина Кристина Николаевна
(Ф.И.О.)