



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00188/23

Серия **RU** № **0426873**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АТОМИНОПРОМ», место нахождения: 115419, Россия, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, строение 11, помещение IV, комната 2, этаж 2, адрес места осуществления деятельности: 115419, Россия, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, строение 11, офис 704, ОГРН 5167746307933, Телефон: +7 (495) 744-60-50, Адрес электронной почты: info@atominoprom.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АТОМИНОПРОМ», место нахождения: 115419, Россия, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, строение 11, помещение IV, комната 2, этаж 2, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140102, Россия, Московская область, Раменский район, город Раменское, улица Сосновый Бор, дом 4А.

ПРОДУКЦИЯ Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением проходок кабельных универсальных ИНЗАБАР ХПС-КМК, типов: ИНЗАБАР ХПС-КМК-2/1/0(0)-D-4,0 и ИНЗАБАР ХПС-КМК-2/1/0(0)-АхВ-4,0 смонтированных согласно Технологической инструкции по монтажу ИНЗАБАР-КМК-ИТ-01 «Технологическая инструкция», изготовленные в соответствии с ТУ 23.20.12 - 026 - 05501445-2020 изм. 01 "Проходки кабельные универсальные «ИНЗАБАР ХПС-КМК» в составе: пена полиуретановая огнестойкая ИНЗАПЕН-П или кирпичи ИНЗАБРИК-П, изготовленные в соответствии с ТУ 20.30.22-039-05501445-2021 «Пена полиуретановая огнестойкая ИНЗАПЕН-П». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 1755/ТР, № 1756/ТР от 15.02.2023 г. (ИЦ ПБ АНО Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН47),
Акт о результатах анализа состояния производства № 1191/22 от 04.08.2022 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», регистрационный номер аттестата аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости - ИЕТ 240 при глубине заделки - 300 мм. Срок службы продукции – 60 лет в соответствии с технической документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.02.2023 **ПО** 16.02.2028
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Умрихина Ольга Васильевна

(Ф.И.О.)

Мирфатуллаев Мир Гусейн Мир

Шамиль оглы

(Ф.И.О.)