ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.АГ03.В.00289/18

Серия RU № 0784656

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬСЕНА", место нахождения: 115230, Россия, город Москва, проезд Хлебозаводский, дом 7, строение 9, офис 58, адрес места осуществления деятельности: 129626, Россия, город Москва, улица Мытищинская 3-я, дом 3, строение 1, квартира/офис/помещение 405, регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ03, дата регистрации 13.07.2016, номер телефона: +74997068036, адрес электронной почты: alsena@inbox.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОМИР". Место нахождения: 143402, Московская область, город Красногорск, улица Жуковского, дом 17, помещение III, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: Московская область, город Раменское, улица Карла Маркса, дом 5, комната № 56, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1185024005275. Телефон: +7(495) 419-01-31. Адрес электронной почты: info@electmir.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОМИР". Место нахождения: 143402, Московская область, город Красногорск, улица Жуковского, дом 17, помещение III, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Московская область, город Раменское, улица Карла Маркса, дом 5, комната № 56, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Кабель для монтажа систем сигнализации с медными однопроволочными или многопроволочными жилами с числом жил от 2 до 30 числом пар от 1 до 20, диаметром токопроводящих жил от 0,20 мм до 1,80 мм с изоляцией из композиции полиэтилена и оболочки из поливинилхлоридного пластиката модели: КСПВ, КСПЭВ; в изоляции и оболочки из поливинилхлоридного пластиката модели: КСВВ, КСВЭВ; в изоляции и оболочки из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением модели: КСВВнг(А)-LS, КСВЭВнг(А)-LS. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-003-27284528-2018 "Кабели для монтажа систем сигнализации". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 55Н/Н-27.12/18, 56Н/Н-27.12/18, 57Н/Н-27.12/18 от 27.12.2018 года, выданных Испытательной лабораторией "HARD GROUP" Испытательного центра "Certification Group" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21ЩИ01. Акт анализа состояния производства № 181128-11 от 24.12.2018 года. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Разделы 6 и 7 ГОСТ 31995-2012 "Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке. Технические условия"; ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.12.2018 **ПО** 26.12.2020 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Кравчук Сергей Александрович (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Бибиков Сергей Витальевич (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013