



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССБК RU.ПБ31.Н.00152**

№ ПС **010673**

Заявитель

Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы Место нахождения: Тверская обл., г. Тверь. Адрес юридического лица: 170025, Российская Федерация, Тверская обл., г. Тверь, ул. Бочкина, д.15. Адрес места осуществления деятельности: 170025, Российская Федерация, Тверская обл., г. Тверь, ул. Бочкина, д.21а. ОГРН 1026900516390. Тел. +7 (4822)77-79-80, e-mail: tver@dkc.ru

Изготовитель

Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы». Место нахождения: Тверская обл., г. Тверь. Адрес юридического лица: 170025, Российская Федерация, Тверская обл., г. Тверь, ул. Бочкина, д.15. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 170025, Российская Федерация, Тверская обл., г. Тверь, ул. Бочкина, д.21а. ОГРН 1026900516390. Тел. +7 (4822)77-79-80, e-mail: tver@dkc.ru

Орган по сертификации

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ФаерЛаб». Место нахождения: Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха. Адрес юридического лица: 143985, РФ, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 50В, этаж 1, помещ. 33. Тел./факс +7 (499)112-01-93, e-mail: info@firelab.su, Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ31, действует до 10.06.2028.

Подтверждает, что продукция

Огнестойкие кабельные линии (электропроводки) для систем противопожарной защиты на основе кабеленесущих систем производства АО «ДКС» и огнестойких кабелей, выпускаемых ООО "Завод Агрокабель", состав согласно Приложению № 1 на 2 листах, бланки №№ ПС 007499-007500. Монтаж согласно техническому регламенту ТРМ 0066-2025 от 01.01.2025 «Огнестойкие кабельные линии. Технический регламент по монтажу». Серийный выпуск.

Код ОКПД 2
27.90.33

Код ТН ВЭД
ЕАЭС

Соответствует требованиям

П. 6 технического регламента ТРМ 0066-2025 от 01.01.2025 (испытание по ГОСТ Р 53316-2021, сохранение работоспособности огнестойких кабельных линий (электропроводок) согласно Приложению №2 на 3 листах, бланки №№ ПС 007501-007503).

Проведенные исследования (испытания) и измерения

Протокол испытаний № ССБК 0206/КП от 15.10.2025, испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ФаерЛаб», свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ28.

Представленные документы

Заверенные копии: ТРМ 0066-2025 от 01.01.2025, сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 рег. № РС 201155 сроком действия до 30.05.2027, орган по сертификации систем менеджмента ООО «ДКС РУС», рег. № РОСС RU.31669.04ЖКП1; сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 рег. № RU.1460.6259 сроком действия до 18.04.2028, орган по сертификации систем менеджмента «РОСТ» рег. № RA.RU.13АБ68.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.10.2025 по 20.10.2030

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. М. Назарова

Ю. И. Графская





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ ССБК RU.ЛБ31.Н.00152

№

№ ПС 007499

Огнестойкие кабельные линии (электропроводки) для систем противопожарной защиты, выполненные по ТРМ 0066-2025 от 01.01.2025 «Огнестойкие кабельные линии. Технический регламент по монтажу», на основе кабеленесущих систем производства АО «ДКС» и огнестойких кабельных изделий производства ООО «Завод Агрокабель», в составе:

– продукция производства АО «ДКС» (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 170025, Российская Федерация, Тверская обл., г. Тверь, ул. Бочкина, д.21а):

- 1) Металлические листовые перфорированные и неперфорированные кабельные лотки серии S5 COMBITECH; толщина стали от 0,7 мм до 2 мм, высота от 35 мм до 100 мм, ширина от 50 мм до 600 мм, выпускаемые по ТУ 3449-013-47022248-2004 «Система кабельных лотков листовых для электропроводок» Часть 1;
- 2) Аксессуары для лотков кабельных металлических перфорированных и неперфорированных серии S5 COMBITECH, выпускаемые по ТУ 3449-013-47022248-2004-01, производства АО «ДКС» «Система кабельных лотков листовых для электропроводок» Часть 2, Приложение Д, Е, Ж, И, К.
- 3) Металлические проволочные кабельные лотки и аксессуары к ним серии F5 COMBITECH, изготавливаемые по ТУ 3449-001-73438690-2006 «Система кабельных лотков проволочных для электропроводок»;
- 4) Металлические лестничные кабельные лотки и аксессуары к ним серии L5 COMBITECH, изготавливаемые по ТУ 3449-002-73438690-2008 «Система кабельных лотков лестничных для электропроводок»;
- 5) Металлические лестничные кабельные лотки и металлические листовые кабельные лотки серии I5 COMBITECH и аксессуары к ним, а также опорные конструкции и монтажные системы, изготавливаемые по ТУ 25.11.23-073-47022248-2019 «Система кабельных листовых и лестничных лотков серии I5, опорных и монтажных систем».
- 6) Опорные конструкции и монтажные устройства серии B5 COMBITECH, изготавливаемые по ТУ 3449-032-47022248-2012 «Система опорных конструкций и монтажных устройств»;
- 7) Система крепежа M5 COMBITECH, изготавливаемая по технической документации изготовителя;
- 8) Коробки ответвительные огнестойкие серии FS с предварительно смонтированной клеммной колодкой из огнестойкой керамики, изготавливаемые по ТУ 3464-048-47022248-2016 «Коробки для электропроводок с сохранением работоспособности при пожаре»;
- 9) Стальные трубы для электропроводок и аксессуары к ним серии «COSMEC» в том числе держатели 6044-xxx, изготавливаемые по ТУ 4833-041-47022248-2014 «Система жестких стальных труб для электропроводок»;
- 10) Рукава металлические для электропроводок серии «COSMEC» и аксессуары к ним, изготавливаемые по ТУ 4833-051-47022248-2016 «Система рукавов металлических для электропроводок»;
- 11) Гибкие гофрированные трубы серии «OCTOPUS» из композиции на основе не распространяющего горение ПВХ и аксессуары к ним, изготавливаемые по ТУ 2247-008-47022248-2002 «Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ»;
- 12) Гибкие гофрированные трубы серии «OCTOPUS» из композиции на основе не распространяющего горение полипропилена и аксессуары к ним, изготавливаемые по ТУ 3491-010-47022248-2003 «Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ»;
- 13) Трубы гибкие гофрированные из полиамида, изготавливаемые по ТУ 2247-024-47022248-2009 «Трубы гибкие гофрированные из полиамида»;
- 14) Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ без содержания галогенов «OCTOPUS» и аксессуары к ним, изготавливаемые по ТУ 3491-052-47022248-2016 «Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ без содержания галогенов»;
- 15) Короба из электроизоляционного материала и аксессуары к ним, изготавливаемые по ТУ 3449-009-47022248-2010 «Системы кабельных коробов из электроизоляционного материала для электромонтажных работ»;
- 16) Гладкие ПВХ трубы для электропроводок и аксессуары к ним серии «EXPRESS», изготавливаемые по ТУ 2248-012-47022248-2009 «Трубы жесткие из электроизоляционного материала для электромонтажных работ».
- 17) Дюбель-гвозди по бетону, металлу, кирпичу длиной от 15 до 65мм, сечением от 2,7мм для строительно-монтажных пистолетов, изготавливаемые по технической документации изготовителя.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

М. М. Назарова

Ю. И. Графская





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (продолжение)
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
ССБК RU.ПБ31.Н.00152

№ _____

№ ПС **007500**

– продукция производства ООО «Завод Агрокабель» (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 361041, Россия, Республика Кабардино-Балкарская, город Прохладный, улица Кабельная, дом 1):

- силовые кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВБВнг(А)-FRLS, ВБШнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВБШнг(А)-FRLSLTx (с числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 120 мм², на номинальное переменное напряжение до 1 кВ), выпускаемые по ТУ 3500-003-0116894924-2016 «Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, в том числе огнестойкие и с низкой токсичностью продуктов горения. Технические условия».

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. М. Назарова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю. И. Графская





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ31.Н.00152

№ ПС 007501

Состав огнестойких кабельных линий (электропроводок) и время сохранения их работоспособности при
номинальном напряжении до 380 В включительно

Кабельная продукция	Кабеленесущая система производства АО «ДКС»	Время сохр. работоспособности (ГОСТ 53316-2021) мин., не менее
Силовые кабели марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВБВнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВБШнг(A)-FRLSLTx (число жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 120 мм ² , на номинальное переменное напряжение до 1 кВ), выпускаемые по ТУ 3500-003- 0116894924-2016 «Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, в том числе огнестойкие и с низкой токсичностью продуктов горения. Технические условия»	При горизонтальной или вертикальной прокладке в гибких гофрированных трубах (ПВХ, ПА, ПЛД, ПП) серии «ОCTOPUS» в т.ч. с коробкой ответвительной огнестойкой серии FS*. Крепление труб к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDHxxxx и крепёжных элементов системы M5 COMBITECH или держателей металлических односторонних и двусторонних HxxSWH серии EXPRESS с использованием строительно-монтажного пистолета с помощью дюбель-гвоздей по бетону, металлу, кирпичу длиной от 15 до 65 мм, сечением от 2,7 мм для строительно-монтажных пистолетов, изготавливаемые по технической документации изготовителя. Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	40
	При горизонтальной или вертикальной прокладке по стене в металлорукавах из оцинкованной стали серии «COSMEC» в т.ч. с коробкой ответвительной огнестойкой серии FS*. Крепление металлорукава к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDHxxxx и крепёжных элементов системы M5 COMBITECH или держателей металлических односторонних и двусторонних HxxSWH серии EXPRESS с использованием строительно-монтажного пистолета с помощью дюбель-гвоздей по бетону, металлу, кирпичу длиной от 15 до 65 мм, сечением от 2,7 мм для строительно-монтажных пистолетов, изготавливаемые по технической документации изготовителя. Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	46
	При горизонтальной или вертикальной прокладке в жестких гладких трубах из ПВХ серии «EXPRESS» в т.ч. с коробкой ответвительной огнестойкой серии FS*. Крепление труб к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDHxxxx и крепёжных элементов системы M5 COMBITECH или держателей металлических односторонних и двусторонних HxxSWH серии EXPRESS с использованием строительно-монтажного пистолета с помощью дюбель-гвоздей по бетону, металлу, кирпичу длиной от 15 до 65 мм, сечением от 2,7 мм для строительно-монтажных пистолетов, изготавливаемые по технической документации изготовителя. Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	53
	При горизонтальной или вертикальной прокладке в коробах из электроизоляционного материала с аксессуарами серий «In-liner Classic» и «In-liner Front» в т.ч. с коробкой ответвительной огнестойкой серии FS*. Крепление коробов и кабелей к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDHxxxx и крепёжных элементов системы M5 COMBITECH или держателей металлических односторонних и двусторонних HxxSWH серии EXPRESS с использованием строительно-монтажного пистолета с помощью дюбель-гвоздей по бетону, металлу, кирпичу длиной от 15 до 65 мм, сечением от 2,7 мм для строительно-монтажных пистолетов, изготавливаемые по технической документации изготовителя. Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	42

* коробка ответвительная огнестойкая серии FS применяется для кабелей номинальным сечением жил до 16 мм² вкл.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


Подпись

М.М. Назаров

Ю.И. Графская





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (продолжение) К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ31.Н.00152

№ ПС 007502

Состав огнестойких кабельных линии (электропроводок) и время сохранения их работоспособности при номинальном напряжении до 380 В включительно

Кабельная продукция	Кабеленесущая система производства АО «ДКС»	Время сохр. работоспособности (ГОСТ 53316-2021) мин., не менее
Силовые кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВБВнг(А)-FRLS, ВБШнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВБШнг(А)-FRLSLTx (числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 120 мм ² , на номинальное переменное напряжение до 1 кВ), выпускаемые по ТУ 3500-003-0116894924-2016 «Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, в том числе огнестойкие и с низкой токсичностью продуктов горения. Технические условия»	При открытой горизонтальной или вертикальной прокладке в т.ч. с коробкой ответвительной огнестойкой серии FS*. Крепление к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDNxxxx и крепежных элементов системы M5 COMBITECH или держателей металлических односторонних и двусторонних HxxSWH серии EXPRESS с использованием строительно-монтажного пистолета с помощью дюбель-гвоздей по бетону, металлу, кирпичу длиной от 15 до 65мм, сечением от 2,7мм для строительно-монтажных пистолетов, изготавливаемые по технической документации изготовителя. Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	46
	При горизонтальной или вертикальной прокладке по стене в стальных трубах серии «COSMEC» в т.ч. с коробкой ответвительной огнестойкой серии FS*. Крепление трубы к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDNxxxx и крепежных элементов системы M5 COMBITECH или держателей металлических односторонних и двусторонних HxxSWH серии EXPRESS с использованием строительно-монтажного пистолета с помощью дюбель-гвоздей по бетону, металлу, кирпичу длиной от 15 до 65мм, сечением от 2,7мм для строительно-монтажных пистолетов, изготавливаемые по технической документации изготовителя. Максимальное расстояние между держателями — 1200 мм.	43
	При вертикальной прокладке в лестничных лотках серии L5 COMBITECH, закрепленных по стене вертикально с помощью опорных конструкций и монтажных устройств серии B5 COMBITECH с использованием крепежных элементов системы M5 COMBITECH, в т.ч. с коробкой ответвительной огнестойкой серии FS*. Кабель фиксируется к ступенькам лотка при помощи кабельных держателей BHL. Максимальное расстояние между креплениями кабелей — 500 мм. Максимальное расстояние между креплениями лотка к стене — 1000 мм. Максимальная нагрузка — 20 кг/м.п.	46
	При вертикальной прокладке в листовых лотках S5 COMBITECH, закрепленных по стене вертикально с помощью опорных конструкций и монтажных устройств серии B5 COMBITECH с использованием крепежных элементов системы M5 COMBITECH, в т.ч. с коробкой ответвительной огнестойкой серии FS*. Кабель фиксируется к лотку при помощи держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDNxxxx. Максимальное расстояние между креплениями кабелей — 500 мм. Максимальное расстояние между креплениями лотка к стене — 1000 мм. Максимальная нагрузка — 20 кг/м.п.	42

* коробка ответвительная огнестойкая серии FS применяется для кабелей номинальным сечением жил до 16 мм² вкл.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


(подпись)

(подпись)

М.М. Назаров

Ю.И. Графский





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (продолжение) К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ31.Н.00152

№ ПС 007503

Состав огнестойких кабельных линии (электропроводок) и время сохранения их работоспособности при номинальном напряжении до 380 В включительно

Кабельная продукция	Кабеленесущая система производства АО «ДКС»		Время сохр. работоспособности (ГОСТ 53316-2021) мин., не менее
Силовые кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВБВнг(А)-FRLS, ВБШнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВБШнг(А)-FRLSLTx (числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 120 мм ² , на номинальное переменное напряжение до 1 кВ), выпускаемые по ТУ 3500-003-0116894924-2016 «Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, в том числе огнестойкие и с низкой токсичностью продуктов горения. Технические условия»	При горизонтальной прокладке в лотках на опорных конструкциях и монтажных устройствах серии В5 COMBITECH с использованием крепежных элементов М5 COMBITECH, закрепленных к стене или потолку, в т.ч. с коробкой ответвительной огнестойкой серии FS*. Максимальное расстояние между опорами лотков — 1200 мм. Максимальная нагрузка — 20 кг/м.п.	Листовой лоток S5	45
		Лестничный лоток L5	43
		Листовой лоток I5	42
		Проволочный лоток F5	44
		Лестничный лоток I5	41

* коробка ответвительная огнестойкая серии FS применяется для кабелей номинальным сечением жил до 16 мм² вкл.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись)

М.М. Назаров

Ю.И. Графская

