ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HE97.B.00132/26

Серия RU № 0498231

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». ОГРН: 1227700203543, ИНН: 9724078456. Адрес юридического лица: 115407, Россия, г. Москва, муниципальный округ Нагатинский затон вн. тер. г., ул. Судостроительная, д. 26, к. 1, помещ. 1П. Адрес места осуществления деятельности: 107078, Россия, г. Москва, улица Басманная Нов., дом 19, строение 2, комнаты: 16, 17, 18, 19, 20. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HE97 от 17.08.2023 г. Телефон: +74952481514, адрес электронной почты: info@nitspb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»).
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 170025, Россия, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15. ОГРН 1026900516390. Телефон: +74822777980, адрес электронной почты: tver@dkc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»).
Место нахождения (адрес юридического лица): 170025, Россия, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 170025, Россия, Тверская область, городской округ город Тверь, ул. Бочкина, дом 21а.

ПРОДУКЦИЯ

Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок, смонтированных согласно техническому регламенту по монтажу № ТРМ 0036-2021 «ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОХОДКИ НА ОСНОВЕ ПЕНОБЛОКОВ DT» с изменением 2 от 01.08.2026 г., в составе согласно Приложению № 1 на трёх листах (бланки № 1001692-1001694). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-586/09-2026 от 30.09.2026 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ЖЭ01); акта о результатах анализа состояния производства № ПБ043-222.26-01 от 12.08.2026 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.11HE97), подписанного: Сергеевой Юлией Сергеевной и Козловым Сергеем Ивановичем. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость» (раздел 4). Пределы огнестойкости, условия хранения, гарантийный срок эксплуатации и срок службы узлов согласно Приложению №1 на трёх листах (бланки № 1001692-1001694). Сертификат соответствия серийно выпускаемой продукции распространяется на данную продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения (05.05.2026 г.; 07.05.2026 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.09.2026 **ПО** 29.09.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Рудометкин Станислав Павлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Белов Максим Сергеевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE97.B.00132/26

Серия RU № 1001692

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
6806 90 000 0	Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок, смонтированных согласно техническому регламенту по монтажу № ТРМ 0036-2021 «ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОХОДКИ НА ОСНОВЕ ПЕНОБЛОКОВ DT» с изменением 2 от 01.08.2026 г. в составе: - труба стальная закладная (гильза), внешним диаметром от 70 до 177,8 мм, толщиной стенки не менее 1.8 мм (ГОСТ 10704-91); - лоток лестничный выпускаемый под товарным знаком «L5 COMBITECH», шириной от 100 до 600 мм, высотой борта от 50 до 100 мм, толщиной стали не менее 1,2 мм (ТУ 3449-002-73438690-2008, АО «ДКС»); - лоток перфорированный выпускаемый под товарным знаком «S5 COMBITECH», шириной от 50 до 600 мм, высотой борта от 50 до 100 мм, толщиной стали не менее 0,7 мм (ТУ 3449-013-47022248-2004, АО «ДКС»); - лоток перфорированный выпускаемый под товарным знаком «I5 COMBITECH», шириной от 50 до 600 мм, высотой борта от 50 до 100 мм, толщиной стали не менее 0,7 мм (ТУ 25.11.23-073-47022248-2019, АО «ДКС»); - лоток проволочный выпускаемый под товарным знаком «F5 COMBITECH», шириной от 50 до 600 мм, высотой борта от 30 до 100 мм, диаметром проволоки не менее 3,8 мм (ТУ 3449-001-73438690-2006, АО «ДКС»); - пеноблоки огнестойкие из вспененного полиуретана с добавлением графита серии «DT», артикулы: «DT1202», «DT1203», «DT1204», «DT1365», «DT1311», «DT1316» (ТУ 22.23.19-142-47022248-2025, АО «ДКС»), предназначенные для заполнения внутренней полости проходки; - герметик огнестойкий акриловый, артикулов: «DS1201» и «DS1202» (ТУ 20.30.22-095-47022248-2021, АО «ДКС»), предназначенный для заделки стыков между пеноблоками и нанесения на кабельные изделия с обеих сторон проходки на расстояние не менее 500 мм, толщиной сухого слоя не менее 3,0 мм; Предел огнестойкости при глубине заделки в проеме стены или перекрытия не менее 100 мм - IET60.	Технический регламент по монтажу № ТРМ 0036-2021 «ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОХОДКИ НА ОСНОВЕ ПЕНОБЛОКОВ DT» с изменением 2 от 01.08.2026 г.; ТУ 20.30.22-095-47022248-2021 «Герметик огнестойкий на акриловой основе» с изменением 1 от 10.04.2025 г.; ТУ 22.23.19-142-47022248-2025 «Пеноблоки огнестойкие серии DT» от 16.10.2025 г.; ТУ 3449-002-73438690-2008 «Система кабельных лотков лестничных для электропроводок» с изменением 16 от 09.09.2025 г.; ТУ 3449-013-47022248-2004 «Система кабельных лотков листовых для электропроводок» с изменением 15 от 29.07.2025 г.; ТУ 3449-001-73438690-2006 «Система кабельных лотков проволочных для электропроводок» с изменением 12 от 17.05.2024 г.; ТУ 25.11.23-073-47022248-2019 «Система кабельных листовых и лестничных лотков серии I5, опорных и монтажных систем» с изменением 4 от 28.10.2025 г.

Условия хранения:
Пеноблоки серии «DT» должны храниться в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре от -40°С до +60°С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
Гарантийный срок эксплуатации пеноблоков - 3 года с момента монтажа.
Герметик огнестойкий акриловый «DS1201», «DS1202» должен храниться вертикально в закрытой упаковке изготовителя в темных помещениях при температурах от +5°С до +35°С. Возможно краткосрочное хранение (не более 72 ч) при температуре -5°С, далее герметик необходимо выдержать в течение 24 ч при температуре +10°С.
Срок службы узлов - не менее 25 лет.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Рудоматкин Станислав Павлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Белов Максим Сергеевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE97.B.00132/26

Серия RU № 1001693

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
6806 90 000 0	Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок, смонтированных согласно техническому регламенту по монтажу № ТРМ 0036-2021 «ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОХОДКИ НА ОСНОВЕ ПЕНОБЛОКОВ DT» с изменением 2 от 01.08.2026 г. в составе: - труба стальная закладная (гильза), внешним диаметром от 70 до 177,8 мм, толщиной стенки не менее 1,8 мм (ГОСТ 10704-91); - лоток лестничный выпускаемый под товарным знаком «L5 COMBITECH», шириной от 100 до 600 мм, высотой борта от 50 до 100 мм, толщиной стали не менее 1,2 мм (ТУ 3449-002-73438690-2008, АО «ДКС»); - лоток перфорированный выпускаемый под товарным знаком «S5 COMBITECH», шириной от 50 до 600 мм, высотой борта от 50 до 100 мм, толщиной стали не менее 0,7 мм (ТУ 3449-013-47022248-2004, АО «ДКС»); - лоток перфорированный выпускаемый под товарным знаком «I5 COMBITECH», шириной от 50 до 600 мм, высотой борта от 50 до 100 мм, толщиной стали не менее 0,7 мм (ТУ 25.11.23-073-47022248-2019, АО «ДКС»); - лоток проволочный выпускаемый под товарным знаком «F5 COMBITECH», шириной от 50 до 600 мм, высотой борта от 30 до 100 мм, диаметром проволоки не менее 3,8 мм (ТУ 3449-001-73438690-2006, АО «ДКС»); - пеноблоки огнестойкие из вспененного полиуретана с добавлением графита серии «DT», артикулы: «DT1202», «DT1203», «DT1204», «DT1365», «DT1311», «DT1316» (ТУ 22.23.19-142-47022248-2025, АО «ДКС»), предназначенные для заполнения внутренней полости проходки; - герметик огнестойкий акриловый, артикулов: «DS1201» и «DS1202» (ТУ 20.30.22-095-47022248-2021, АО «ДКС»), предназначенный для заделки стыков между пеноблоками и нанесения на кабельные изделия с обеих сторон проходки на расстояние не менее 500 мм, толщиной сухого слоя не менее 3,0 мм; Предел огнестойкости при глубине заделки в проеме стены или перекрытия не менее 200 мм – IET90.	Технический регламент по монтажу № ТРМ 0036-2021 «ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОХОДКИ НА ОСНОВЕ ПЕНОБЛОКОВ DT» с изменением 2 от 01.08.2026 г.; ТУ 20.30.22-095-47022248-2021 «Герметик огнестойкий на акриловой основе» с изменением 1 от 10.04.2025 г.; ТУ 22.23.19-142-47022248-2025 «Пеноблоки огнестойкие серии DT» от 16.10.2025 г.; ТУ 3449-002-73438690-2008 «Система кабельных лотков лестничных для электропроводок» с изменением 16 от 09.09.2025 г.; ТУ 3449-013-47022248-2004 «Система кабельных лотков листовых для электропроводок» с изменением 15 от 29.07.2025 г.; ТУ 3449-001-73438690-2006 «Система кабельных лотков проволочных для электропроводок» с изменением 12 от 17.05.2024 г.; ТУ 25.11.23-073-47022248-2019 «Система кабельных листовых и лестничных лотков серии I5, опорных и монтажных систем» с изменением 4 от 28.10.2025 г.

Условия хранения:
Пеноблоки серии «DT» должны храниться в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре от -40°С до +60°С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
Гарантийный срок эксплуатации пеноблоков - 3 года с момента монтажа.
Герметик огнестойкий акриловый «DS1201», «DS1202» должен храниться вертикально в закрытой упаковке изготовителя в темных помещениях при температурах от +5°С до +35°С. Возможно краткосрочное хранение (не более 72 ч) при температуре -5°С, далее герметик необходимо выдержать в течение 24 ч при температуре +10°С.
Срок службы узлов - не менее 25 лет.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Рудометкин Станислав Павлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Белов Максим Сергеевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE97.B.00132/26

Серия RU № 1001694

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
6806 90 000 0	Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок, смонтированных согласно техническому регламенту по монтажу № ТРМ 0036-2021 «ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОХОДКИ НА ОСНОВЕ ПЕНОБЛОКОВ DT» с изменением 2 от 01.08.2026 г. в составе: - труба стальная закладная (гильза), внешним диаметром от 70 до 177,8 мм, толщиной стенки не менее 1,8 мм (ГОСТ 10704-91); - лоток лестничный выпускаемый под товарным знаком «L5 COMBITECH», шириной от 100 до 600 мм, высотой борта от 50 до 100 мм, толщиной стали не менее 1,2 мм (ТУ 3449-002-73438690-2008, АО «ДКС»); - лоток перфорированный выпускаемый под товарным знаком «S5 COMBITECH», шириной от 50 до 600 мм, высотой борта от 50 до 100 мм, толщиной стали не менее 0,7 мм (ТУ 3449-013-47022248-2004, АО «ДКС»); - лоток перфорированный выпускаемый под товарным знаком «I5 COMBITECH», шириной от 50 до 600 мм, высотой борта от 50 до 100 мм, толщиной стали не менее 0,7 мм (ТУ 25.11.23-073-47022248-2019, АО «ДКС»); - лоток проволочный выпускаемый под товарным знаком «F5 COMBITECH», шириной от 50 до 600 мм, высотой борта от 30 до 100 мм, диаметром проволоки не менее 3,8 мм (ТУ 3449-001-73438690-2006, АО «ДКС»); - пеноблоки огнестойкие из вспененного полиуретана с добавлением графита серии «DT», артикулы: «DT1202», «DT1203», «DT1204», «DT1365», «DT1311», «DT1316» (ТУ 22.23.19-142-47022248-2025, АО «ДКС»), предназначенные для заполнения внутренней полости проходки; - герметик огнестойкий акриловый, артикулов: «DS1201» и «DS1202» (ТУ 20.30.22-095-47022248-2021, АО «ДКС»), предназначенный для заделки стыков между пеноблоками и нанесения на кабельные изделия с обеих сторон проходки на расстояние не менее 500 мм, толщиной сухого слоя не менее 3,0 мм; Предел огнестойкости при глубине заделки в проеме стены или перекрытия не менее 300 мм – IET120.	Технический регламент по монтажу № ТРМ 0036-2021 «ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОХОДКИ НА ОСНОВЕ ПЕНОБЛОКОВ DT» с изменением 2 от 01.08.2026 г.; ТУ 20.30.22-095-47022248-2021 «Герметик огнестойкий на акриловой основе» с изменением 1 от 10.04.2025 г.; ТУ 22.23.19-142-47022248-2025 «Пеноблоки огнестойкие серии DT» от 16.10.2025 г.; ТУ 3449-002-73438690-2008 «Система кабельных лотков лестничных для электропроводок» с изменением 16 от 09.09.2025 г.; ТУ 3449-013-47022248-2004 «Система кабельных лотков листовых для электропроводок» с изменением 15 от 29.07.2025 г.; ТУ 3449-001-73438690-2006 «Система кабельных лотков проволочных для электропроводок» с изменением 12 от 17.05.2024 г.; ТУ 25.11.23-073-47022248-2019 «Система кабельных листовых и лестничных лотков серии I5, опорных и монтажных систем» с изменением 4 от 28.10.2025 г.

Условия хранения:
Пеноблоки серии «DT» должны храниться в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре от -40°С до +60°С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
Гарантийный срок эксплуатации пеноблоков - 3 года с момента монтажа.
Герметик огнестойкий акриловый «DS1201», «DS1202» должен храниться вертикально в закрытой упаковке изготовителя в темных помещениях при температурах от +5°С до +35°С. Возможно краткосрочное хранение (не более 72 ч) при температуре -5°С, далее герметик необходимо выдержать в течение 24 ч при температуре +10°С.
Срок службы узлов - не менее 25 лет.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Рудометкин Станислав Павлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Белов Максим Сергеевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 845.