РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ49.В.00542 (номер сертификата соответствия) ТР 1387746 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинскэлектрокабель"
Адрес: 152914, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Толбухина, 33
ОГРН: 1027601107600, Телефон: +7-4855-20-21-00; Факс: +7-4855-20-21-69

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинскэлектрокабель"
Адрес: 152914, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Толбухина, 33
ОГРН: 1027601107600, Телефон: +7-4855-20-21-00; Факс: +7-4855-20-21-69

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
электрооборудования ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции" (ООО «ЭЛМАШ»)
адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29
тел.(факс) +74957812587(88), ОГРН 1105047004226, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ49 выдан 25.08.2010 МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Кабель силовой пониженной пожарной опасности в круглом и плоском исполнении, с медными жилами, изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с числом жил 1-5 номинальным сечением от 1,5 до 95 кв.мм включительно, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ; марки ВВГнг(А)-LS. Серийный выпуск. ТУ 3520-005-50951092-2005.

код ОК 005 (ОКП) 35 2100, 35 3300
код ЕКПС
код ТН ВЭД России 8544 49 910 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г. в ред. ФЗ от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), (см. Приложение – бланк № 0550582)

Показатели пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012:
п. 5.3 - Предел распространения горения при групповой прокладке ПРГП1б категория А;
п. 5.4 - Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
протоколы испытаний ИЛ КП ООО ЦИКП "Волга-тест" (РОСС RU.0001.21КБ19 от 30.09.2011г. до 30.09.2016г.) № 134-П от 26.06.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))
сертификат соответствия на систему менеджмента качества № РОСС RU.ИС12.К00144 от 25.09.2014г. до 25.09.2017г. ОС СМК ОАО «РНИИ «ЭЛЕКТРОНСТАНДАРТ» (рег. № РОСС RU.0001.13ИС12)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.06.2015 по 28.06.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Д.А. Дружинин
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) — Р.Ю. Аминев
подпись, инициалы, фамилия

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ООО «ЭЛМАШ» ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ ТРПБ.RU.ПБ49

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru СЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ Ю, ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2012 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ49.В.00542

(обязательная сертификация)

ТР 0550582
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	п. 5.3 - Предел распространения горения при групповой прокладке ПРГП1б категория А; п. 5.4 - Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД2.
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А.	в целом
ГОСТ IEC 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему	в целом
ГОСТ 12.2.007.14-75	Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности.	пункт 2

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — Д.А. Дружинин

М.П.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Р.Ю. Аминев

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ООО «ТРИБ.RU.ПБ49» ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ ТР

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru (ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. 8 (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2013 г.