СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СЭБ

регистрационный № РОСС RU.И1740.04СЭБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СЭБ.RU.ПР001.В.00130 000174

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АТОМИНОПРОМ»
(ООО «АТОМИНОПРОМ»)
Адрес: 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, строение 11, помещение IV, комната 2, этаж 2.
ОГРН 5167746307933, Тел.: +7 (495) 744-60-50, E-mail: info@atominoprom.ru, САЙТ: www.atominoprom.ru
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АТОМИНОПРОМ»
(ООО «АТОМИНОПРОМ»)
Адрес: 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, строение 11, помещение IV, комната 2, этаж 2.
Адрес производства: 140102, Россия, Московская область, Раменский район, город Раменское, улица Сосновый Бор, дом 4А.
ОГРН 5167746307933, Тел.: +7 (495) 744-60-50, E-mail: info@atominoprom.ru, САЙТ: www.atominoprom.ru
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, ОГРН 1027709032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru, E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат № СЭБ0.RU.ОС.ПР001 от 11.12.2017 г.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Кабельная линия огнестойкая «ИНЗАПЛИТ ХПС - 700 - EI-180», изготовленная в соответствии с ТУ 3449-001-05501445-2016 изм. 02. См. Приложение бланк № 000119.
Сертификат распространяется на серийный выпуск.
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний».
Сохранение работоспособности в течение 180 мин

код ОКПД2: 23.20.13
код ТН ВЭД: 3816 00 000 0

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол сертификационных испытаний № 297/ДС от 20.04.2022 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья» Аттестат СЭБ0.RU.ИЛ.ПР001 от 11.12.2017 г.).
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № BREES.MS005.08226, выдан ОС ООО «СиДжиСи Проект», № BREES.MS.31186.04ЖНУ0.005.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.04.2022 г. по 19.04.2027 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) О.В. Умрихина (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) С.В. Чарушкин (инициалы, фамилия)

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 915-1. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СЭБ

регистрационный № РОСС RU.И1740.04СЭБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ СЭБ.RU.ПР001.В.000130 000119

(номер сертификата соответствия)

Кабельная линия огнестойкая «ИНЗАПЛИТ ХПС - 700 - EI-180» (ТУ 3449 – 001 – 05501445 – 2016 изм.02), состоящая из силикатных плит с совокупной толщиной стенки короба 50 мм (внутренняя и внешняя плита «ИНЗАПЛИТ ХПС-700» толщиной 25,0 мм (ТУ 5767 – 007 – 05501445 – 2016)) с прокладкой внутри неё электрических кабелей и установкой стыков плит с перехлестом на 25 мм (толщину плиты) и уплотнением торцевых мест примыкания плит друг к другу герметиком огнезащитным нейтральным «ИНЗАГЕРМ ХПС» (ТУ 2513-003–05501445–2016), толщиной шва до 3,0 мм, глубиной шва от 25 мм.

Крепление элементов плит внутренней стенки короба «ИНЗАПЛИТ ХПС-700» осуществляется самонарезающимися шурупами (4,2х75 мм) с шагом 200 мм.

Крепление плит внешней стенки короба к внутренней стенке короба «ИНЗАПЛИТ ХПС-700» самонарезающимися шурупами (3,5 х 45 мм) по всей поверхности внешней стенки с шагом 200 мм.

Уплотнение и изоляция головок самонарезающихся шурупов плит внешней стенки короба выполнено герметиком огнезащитным нейтральным «ИНЗАГЕРМ ХПС» на глубину 5 мм.

Установка вентиляционных блоков ИНЗАПЛИТ ВБ размером 90х90х50 мм и герметизация швов между вентиляционном блоком (по периметру) и огнестойким коробом «ИНЗАПЛИТ ХПС» осуществляется на всю глубину стенки короба - 50 мм герметиком огнезащитным нейтральным «ИНЗАГЕРМ ХПС». Толщина шва герметика не более 1,0 мм, глубина шва герметика 50 мм.

Защита систем крепления короба ИНЗАПЛИТ и подвесов кабельных коробов, состоящих из шпилек и траверс, осуществляется системой ИНЗАБАР ЦП, при общем диаметре системы ИНЗАБАР ЦП – 104 мм (цилиндр из минеральной каменной ваты плотностью более 150 кг/м3, диаметром - 100 мм, с нанесённым огнезащитным силиконовым покрытием ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС толщиной сухого слоя 2,0 мм)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ О.В. Умрихина
(подпись) (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ С.В. Чарушкин

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 915-1. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru