



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.ME68.B.00887/24

Серия RU № 0531892

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР". Место нахождения: 601655, РОССИЯ, Владимирская обл., Александровский р-н, г. Александров, ул. Гагарина, д. 2, помещение 4. Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11ME68, срок действия с 13.04.2016. Номер телефона: +74924498238, +74924467444; адрес электронной почты: me68@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ОРИОН". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 143003, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВСКИЙ г.о., Г ОДИНЦОВО, УЛ. МАРШАЛА БИРЮЗОВА, Д. 12, КВ. 106. Основной государственный регистрационный номер: 1075032000207, номер телефона: +74957392565, адрес электронной почты: corporiorionOOO@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «ATL Business (Shenzhen) CO., LTD». Место нахождения (адрес юридического лица): Китай, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng building, room 901. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции согласно приложению (бланк серия RU № 1019130).

ПРОДУКЦИЯ Выключатели-разъединители трехпозиционные, торговая марка «ЭРА», тип BPT-63 ЭРА PRO, модели: VRT63-1-16 1P 16A, VRT63-1-25 1P 25A, VRT63-1-32 1P 32A, VRT63-1-40 1P 40A, VRT63-1-63 1P 63A, VRT63-2-16 2P 16A, VRT63-2-25 2P 25A, VRT63-2-32 2P 32A, VRT63-2-40 2P 40A, VRT63-2-63 2P 63A, VRT63-3-16 3P 16A, VRT63-3-25 3P 25A, VRT63-3-32 3P 32A, VRT63-3-40 3P 40A, VRT63-3-63 3P 63A, VRT63-4-16 4P 16A, VRT63-4-25 4P 25A, VRT63-4-32 4P 32A, VRT63-4-40 4P 40A, VRT63-4-63 4P 63A. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536 50 800 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 24060056, 24060057 от 13.06.2024, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «Центр электротехнических испытаний», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HC66. Акта анализа состояния производства № 338/5 от 14.12.2023, выданного органом по сертификации ООО "АИЦ" (номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.11ME68), подписанного экспертом-Замьянов Олег Игоревич. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ IEC 60947-3-2016 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями" (за исключением п.7.3). ГОСТ IEC 60947-1-2017 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила" (за исключением п.7.3). Условия хранения продукции, срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие настоящего сертификата соответствия распространяется на продукцию изготовленную с 12.2023, соответствующей дате производства отобранных для испытаний образцов. Договор уполномоченного лица № 12/07-23 от 12.07.2023.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.07.2024 ПО 30.06.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
Юсу



Сидорова Татьяна Павловна (Ф.И.О.)

Сазонова Юлия Сергеевна (Ф.И.О.)