



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00763/25

Серия **RU** № **0580946**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Место осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»). Место нахождения: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. ОГРН: 1026900516390. Телефон: +7 (4822) 777-980. Адрес электронной почты: tver@dkc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»). Место нахождения: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, территория Технопарк ДКС, дом 4.

ПРОДУКЦИЯ Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок, смонтированных согласно Техническому регламенту по монтажу № ТРМ 0034-2021 «Огнестойкие кабельные проходки из плит DP», в составе: см. приложение бланк № 1073573.

Продукция выпускается в соответствии с Техническим регламентом по монтажу № ТРМ 0034-2021 «Огнестойкие кабельные проходки из плит DP».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806900000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 2/К191 от 06.08.2025, № 2/К192 от 06.08.2025, ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12.

Акта о результатах анализа состояния производства № 3058/АА от 05.06.2025, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 (Варлаков Евгений Олегович).

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинпроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость», раздел 4. Условия хранения: плиты DP должны храниться в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре от -40°С до +55°С; плиты DG должны храниться в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре от -50°С до +40°С; герметик должен храниться вертикально в закрытой упаковке изготовителя в помещениях при температурах от +5°С до +35°С. Гарантийный срок эксплуатации плит – 3 года с момента монтажа проходки. Срок службы проходок – не менее 25 лет. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 05.2025 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

13.08.2025

ПО

12.08.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Далонин Игорь Илгонович
(ф.и.о.)

Афанасьев Олег Геннадьевич
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00763/25

Серия RU № 1073573

Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Предел огнестойкости
Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок, смонтированных согласно Техническому регламенту по монтажу № ТРМ 0034-2021 «Огнестойкие кабельные проходки из плит DP», в составе: - Плиты из минерального волокна с огнестойким покрытием серии DP (DP1201), производимые по ТУ 27.12.31-093-47022248-2021 АО «ДКС», - Огнестойкие плиты на основе силиката кальция марки DG (DG0625), производимые по ТУ 23.62.10-075-47022248-2020 АО «ДКС», - Герметик огнестойкий на акриловой основе марки DS (DS1201, DS1202) производимый по ТУ 20.30.22-095-47022248-2021 АО «ДКС», - Лоток кабельный тип S5 производимый по ТУ 3449-013-47022248-2004 АО «ДКС», - Лоток кабельный тип L5 производимый по ТУ 3449-002-73438690-2008 АО «ДКС», - Лоток кабельный тип F5 производимый по ТУ 3449-001-73438690-2006 АО «ДКС», - Лоток кабельный тип I5 производимый по ТУ 25.11.23-073-47022248-2019 АО «ДКС»	Предел огнестойкости IET 180 при толщине заделки в проеме стены или перекрытия не менее 200 мм
Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок, смонтированных согласно Техническому регламенту по монтажу № ТРМ 0034-2021 «Огнестойкие кабельные проходки из плит DP», в составе: - Плиты из минерального волокна с огнестойким покрытием серии DP (DP1201), производимые по ТУ 27.12.31-093-47022248-2021 АО «ДКС», - Огнестойкие плиты на основе силиката кальция марки DG (DG0625), производимые по ТУ 23.62.10-075-47022248-2020 АО «ДКС», - Герметик огнестойкий на акриловой основе марки DS (DS1201, DS1202) производимый по ТУ 20.30.22-095-47022248-2021 АО «ДКС», - Лоток кабельный тип S5 производимый по ТУ 3449-013-47022248-2004 АО «ДКС», - Лоток кабельный тип L5 производимый по ТУ 3449-002-73438690-2008 АО «ДКС», - Лоток кабельный тип F5 производимый по ТУ 3449-001-73438690-2006 АО «ДКС», - Лоток кабельный тип I5 производимый по ТУ 25.11.23-073-47022248-2019 АО «ДКС»	Предел огнестойкости IET 240 при толщине заделки в проеме стены или перекрытия не менее 300 мм

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Далбини Игорь Илгонович
(Ф.И.О.)

Афанасьев Олег Геннадьевич
(Ф.И.О.)