

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC007/4.Н.00482

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Диэлектрические кабельные системы".
(наименование и местонахождение заявителя)
Адрес: 170025, Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15.
ОГРН 1026900516390. Телефон: +74822332881, e-mail: tver@dkc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Диэлектрические кабельные системы".
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Адрес: 170025, Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15.
ОГРН 1026900516390. Телефон: +74822332881, e-mail: tver@dkc.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Платинум". Адрес: 115516, г. Москва, ул. Городская, д. 8, ОГРН: 1157746932353. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.007/4 действительно до 06.06.2022 г.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)


ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Корпуса сборные напольные для низковольтных комплектных устройств распределения и управления серии CQE, в составе согласно Приложению 1 на 1 листе (бланк №005744), выпускаемая по ТУ 3430-030-47022248-2011. Серийный выпуск.
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
код ОК 034 (ОКПД2) 27.12.31.000
код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ См. Приложение №1 на 1 листе (бланк №005744).
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы сертификационных испытаний №№АПБ/07-871/10-2021, АПБ/07-872/10-2021 от 25.10.2021г., ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.007/4 до 06.06.2022 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НПС.RU.001.OC.06.00561 от 31.08.2021 г., выдан ОС ООО «Центр-Стандарт», рег. № СДС.НПС.001.OC.06.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.10.2021 по 25.10.2024

М.П.  Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)




Н. К. Потапкин

А.О. Соколов

005745

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU. 31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC007/4.Н.00482

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Рама из оцинкованной стали с порошковым покрытием; комплект крышка-дно из стали с порошковым покрытием; задняя часть панели из стали с порошковым покрытием; дверь из стали с порошковым покрытием		
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ
Секционный кабельный ввод из регулируемых пластин из оцинкованной стали		
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Негорючие (НГ) в соответствии со ст. 13, п. 4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.К. Потапкин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.О. Соколов

005744