

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 04ИДЮ0.117.RU.H.00283

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСИТЕХ».

ОГРН 1057746535538.

Адрес: 127238, РОССИЯ, Г. МОСКВА, НИЖНЕЛИХОБОРСКИЙ 3-Й ПРОЕЗД, Д. 16/25, ПОМ.2Н, КОМ.2.

Адрес места осуществления деятельности: 107497, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. БАЙКАЛЬСКАЯ, Д. 4, 3 ЭТАЖ

Телефон: 8-495-785-75-53, e-mail: log@prst.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСИТЕХ».

ОГРН 1057746535538.

Адрес: 127238, РОССИЯ, Г. МОСКВА, НИЖНЕЛИХОБОРСКИЙ 3-Й ПРОЕЗД, Д. 16/25, ПОМ.2Н, КОМ.2.

Адрес места осуществления деятельности: 107497, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. БАЙКАЛЬСКАЯ, Д. 4, 3 ЭТАЖ

Телефон: 8-495-785-75-53, e-mail: log@prst.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Платинум».

Адрес: 121354, Россия, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение II, комната 7Б.

ОГРН:1157746932353. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.117 от 11.11.2021 года.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Преобразователи частотные торговая марка: «INNOVERT», серий: IDD, IHD, IPD, IRD, ISD mini PLUS, ISD mini, ITD, IVD, IBD, выпускаемые по техническим условиям ТУ 27.11.50-001-76611858-2021.

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 27.11.50.120

код ТН ВЭД: 8504408500

8504408700

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» п.п. 2.2.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний №04ИДЮ0.118-147/05-2023 от 03.05.2023 г., выданный ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.118 от 11.11.2021 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НПС.RU.001.ОС.06.00754 от 21.02.2023 г., выданный ОС ООО «Центр-Стандарт», рег. № СДС.НПС.001.ОС.06.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ**

Условия хранения: изделия должны храниться в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 85%.
Срок службы – не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.05.2023 по 02.05.2026



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт

(Handwritten signature of N.K. Potapkin)
(Handwritten signature of A.O. Sokolov)

Н.К. Потапкин

А.О. Соколов