



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.RU.OC003.Н.00058

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и местонахождение заявителя)

Открытое акционерное общество «Завод электротехнической арматуры» (ОАО «ЗЭТА»)  
 Адрес: 630501, РОССИЯ, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Краснообск, улица Восточная, дом 4/1.  
 ОГРН: 1075405009173. Телефон: +73833087236, факс: +73833087236, E-mail: nzeta@nzeta.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Открытое акционерное общество «Завод электротехнической арматуры» (ОАО «ЗЭТА»)  
 Адрес: 630033, РОССИЯ, г. Новосибирск, Кировский район, ул. Тюменская 4.  
 ОГРН: 1075405009173. Телефон: +73833087236, факс: +73833087236, E-mail: nzeta@nzeta.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

"СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. А3, ОГРН: 1117847160640.  
 Телефон: +7 (812) 309-50-72, E-mail: info@czrc.ru. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.003/2 действительно до 11.09.2019 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Муфты для силовых кабелей сечением жил от 1,5 мм<sup>2</sup> до 800 мм<sup>2</sup>, на напряжение до 10кВ включительно, типов: КВТп, КНТп, КВ(Н)Тп, СТп для силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией; типов: ПКВТ, ПКНТ, ПКВ(Н)Тп, ПСТ, ПКВ(Н)Тпб, ПСТб для силовых кабелей с пластмассовой изоляцией, в исполнении повышенной пожарной безопасности нг и нг-LS, нг-НФ, выпускаемые по ТУ 3599-007-99856433-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

35 9900

код ТН ВЭД

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.п. 5.2, 5.7.  
 ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011. Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке ПРГО1.  
 ГОСТ ИЕС 60754-1-2011. Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении ПКА1.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний №АПБ-704/10-2016 от 13.10.2016г., ИЦ «ПСК», рег. № АПБ.RU.ЖРТ0.ИЛ.002/2 до 03.08.2018 г. Протокол сертификационных испытаний №АПБ-050/10-2016 от 24.10.2016 г., ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ ПБ". Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.003/2 действительно до 11.09.2019 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве показателей соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.RU.001.OC.05.00350 от 22.06.2016 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НРС.001.OC.05.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 31.10.2016 по 30.10.2019



Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
 М.П. (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

*(Handwritten signatures)*

**В.В. Брусникин**

**М.А. Максурова**

001298