



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр комплексных проблем механотроники» (ООО «НТЦ "МЕХАНОТРОНИКА"»), ОГРН 1027804596544

Адрес места нахождения и адрес осуществления деятельности:

Россия, 198206, Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 23, лит. А; Россия, 198334, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, дом 47 литер А.

Тел.: +7(812) 244-70-15, +7(812) 654-35-82. Факс: +7(812) 654-35-83, E-mail: info.mt@systeme.ru

в лице Старшего инженера по качеству отдела качества Никоноровой Ларисы Валерьевны, действующей на основании доверенности №102 от 09.01.2024г.

заявляет, что Регистратор дуговых замыканий ДУГА-02 Нео (структура полного условного наименования согласно приложению №1)

Технические условия ДИВГ.421242.111 ТУ

Серийный выпуск. Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8543 70 800 0

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр комплексных проблем механотроники» (ООО «НТЦ «МЕХАНОТРОНИКА»»), ОГРН 1027804596544.

Адрес места нахождения и адрес осуществления деятельности:
Россия, 198206, Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 23, лит. А; Россия, 198334, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, дом 47 литер А.

Тел.: +7(812) 244-70-15, +7(812) 654-35-82. Факс: +7(812) 654-35-83, E-mail: info.mt@systeme.ru

Соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (Утвержден решением комиссии Таможенного союза № 768 от 16.08. 2011г.).

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (Утвержден решением комиссии Таможенного союза № 879 от 09.12. 2011г.).

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний: № 4620, № 4620/ЭМС от 27.12.2024г., Испытательный центр ООО "Северо-западный научно-технический центр испытаний и сертификации "Регламентсерт", номер записи в РАЛ RA.RU.21MЭ58, выдан Федеральной службой по аккредитации.

Схема декларирования: 3д

Дополнительная информация. Стандарты и иные нормативные документы:

ГОСТ ИЕС 61439-1-2013. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний.

Средний срок службы – не менее 25 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.12.2029 включительно.



Никонорова Лариса Валерьевна

(инициалы и фамилия заявителя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА12.В.00575/24

Дата регистрации декларации о соответствии: 28.12.2024



Приложение № 1
к Декларации о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.РА12.В.00575/24

Структура полного условного наименования
регистраторов ДУГА-О2 Нео-XY-Z, где:

ДУГА-О2 Нео - общая часть условного наименования;

а) - «X» - количество подключаемых ВОД:

- 1) «3» - три датчика;
- 2) «4» - четыре датчика;

б) «Y» - функция контроля целостности оптического волокна (ЦОВ):

- 1) «К» - наличие контроля ЦОВ;
- 2) «Б» - отсутствие контроля ЦОВ;

в) «Z» - способ установки регистратора:

- 1) «У» - утепленный монтаж;
- 2) «Д» - монтаж на DIN-рейку ТН35/7,5 ГОСТ Р МЭК 60715-2003.

Старший инженер по качеству
отдела качества


подпись

Л.В. Никонорова
инициалы, фамилия

