

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-СН.ПБ03.В.00018
номер сертификата соответствия

ТР 0620672
технический регламент

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "ИНТЕРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"

Адрес: 117545, Москва, 1-й Дорожный проезд, д.4, стр.1
ОГРН: 1027739675226. Телефон (495) 788-88-45, факс (495) 788-88-47.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Завод "CHAC Technology Co., Ltd"

Адрес: No. 18 Shaheng Road, Beibaixiang Town, Yueqing, Zhejiang, China

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Национальный сертификационный орган электрооборудования (НСО ГОСТ Р) Неополномоченный орган НСО ГОСТ Р - ОАО "ВНИИС", 121557, Москва, Электрической пер., 3/10, тел.: (495) 253-34-58, факс: (495) 253-77-13, ОГРН: 1047703024698. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ03 выдан 26.03.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Выключатели автоматические серий: ВА47-29, ВА47-29М, на номинальные токи от 0,5 до 63А, характеристики В, С, D, торговая марка IEK
ТУ 2000 АГИЕ.641235.003. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
34 2100

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8536 20 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) (см. Приложение № 0052946)

Исполнительные органы электрооборудования (исполнительные регламенты), на соответствие требованиям которого продукция соответствует сертификации

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ протоколы испытаний ИЦ "ТЕСТ - Санкт-Петербург" (ССПБ.RU.ИП.080)

№ ASS2009/01/08/077-01, № ASS2009/01/08/077-02,
№ ASS2009/01/08/077-03, № ASS2009/01/08/077-04 от 12.08.2009;
отчет о проверке производства НСО ГОСТ Р (ССПБ.RU.ПБ03) № ПБ-2/127 от 06.04.2009

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технический регламент, представленный заявителем в органы сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (подлежащих регистрации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.08.2009 по 12.08.2014

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, печать, фото

В.Я. Тимко

Эксперт (эксперты)
подпись, печать, фото

А.А. Белоусов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-СН.ПБ03.В.00018
(обязательная сертификация)

ТР 0052946
(учетный номер образца)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 9098-78	Выключатели автоматические низковольтные. Общие технические условия. (Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 26.05.1978 № 1431);	п.2.3.18
ГОСТ Р 50345-99	Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. (Постановление Госстандарта России от 23.12.1999 № 680-ст)	п.6, п.п. 8.4, 8.6, 8.10, 8.11



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, должность, фамилия

В.Я. Тимко

Эксперт (эксперты)
подпись, должность, фамилия

А.А. Бенюсов