

КПД 25-80А контакторы эм

Структура условного обозначения

КП - XXX - У

Д 2

1 2 3 4 5

1. Контактор постоянного тока.
2. Условный номер серии.
3. Число главных замыкающих контактов.
4. Условное обозначение величины контактора в зависимости от номинального тока главной цепи.
5. Климатическое исполнение (**У**) и категория размещения (**2**) по ГОСТ 15050-69