

Корпуса ПКУ15-21

Структура условного обозначения

Корп ПК 1 - 2 - XXX - X
ус У 5 1 X
1 2 3 4 5

1. Номинальный тепловой ток: 21 – 10А
2. Количество установочных отверстий по вертикали
3. Количество установочных отверстий по горизонтали
4. Условное обозначение исполнения по способу установки:

1 – для установки на ровную поверхность.

5. Степень защиты:

40 – IP40; **54** – IP54.