

РЕШЕНИЕ

№ 24/09/0189 от 27.09.2024

по заявке на проведение сертификации продукции на соответствие требованиям
технического(их) регламента(ов)

В результате рассмотрения заявки № 24/09/0189 от 27.09.2024:

заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель, поставщик,
продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей)

основной государственный регистрационный номер 1026900516390

регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации
юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с
законодательством государств-членов

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 170025, Россия, Тверская
область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15

адреса юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/место жительства индивидуального предпринимателя и
места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)

Номер телефона: +74822777980

Адрес электронной почты: tver@dkc.ru

на проведение сертификации продукции:

Расширители полюсов для подключения кабельных наконечников к автоматическому выключателю серии YON pro,
тип ТВВ;

Межполюсные перегородки для дополнительной изоляции между полюсами автоматического выключателя серии
YON pro, тип TQQ;

Механическая взаимная блокировка для двух автоматических выключателей серии YON pro, тип MI;

Клеммные крышки для увеличения IP автоматического выключателя до IP40 серии YON pro, тип TCF;

Поворотная выносная рукоятка для дистанционного механического управления автоматическим выключателем серии
YON pro, тип TFH;

Адаптеры для крепления выключателя на DIN рейку серии YON pro, тип DRA;

Независимые расцепители (на напряжение до 50В) серии YON pro, тип SHT;

Устройство блокировки состояния выключателя серии YON pro, тип PLD.

наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии)
название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

Продукция изготовлена в соответствии с Технической документацией производителя

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации,
технические условия или иной документ) (при наличии)

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС : 3926909709, 7326909807, 8536302000, 8536304000, 8536308000, 8538909908

Наименование объекта сертификации:

Серийный выпуск

серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер
изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

Изготовитель LIANGXIN ELECTRICAL (HAIYAN) CO., LTD

полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Китай, NO. 1799 CHANGQIAN ROAD, HAIYAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, JIAXING CITY, ZHEJIANG
PROVINCE, ГЛОНАСС: 30.596154°, 121.011295°

адреса юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/место жительства индивидуального предпринимателя и
места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)

и представленных заявителем документов:

заявка, уставные документы, техническое описание

перечень документов, представленных заявителем

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в проведении сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость
технических средств"

наименование технического регламента (технических регламентов)

По схеме: 1с

2. Причина отказа:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" не распространяется на заявляемую продукцию. Оформление сертификата и декларации соответствия по ТР ТС 004/2011 не требуется, в связи с п.1 ст. 1 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» данное оборудование не относится к низковольтному оборудованию, на которое распространяется действие настоящего технического регламента, т.к его номинальное напряжение менее 50 В переменного тока и менее 75 В постоянного тока.

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" не распространяется на заявляемую продукцию. Оформление сертификата и декларации соответствия по ТР ТС 020/2011 не требуется, т.к. согласно п. 2 ст. 1 ТР ТС 020 /2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», данное оборудование является пассивным в отношении электромагнитной совместимости

Эксперт органа по сертификации



Н.А. Николаев
инициалы, фамилия