ЭЛЕКТРОТЕХНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Концевые выключатели ВК-200, ВК-300

Структура условного обозначения

В **-XXX-XX-XX-X X -X X**
К **X X**
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Условное обозначение исполнения по наличию сальника:

200 – без сальникового ввода;

300 – с сальниковым вводом.

2. Условные обозначение группы коммутационной износостойкости:

А – Серебряные контакты – 2 500 000 циклов ВО.

Б – Биметаллические контакты – 1 000 000 циклов ВО.

3. Вид привода:

Р – рычаг с роликом;

В – V образный рычаг;

С – селективный привод.

4. Количество замыкающих и размыкающих контактов:

1 - 1з + 1р.

5. Способ крепления:

1 – Базовое (107 х 44 мм);

2 – Широкое основание.

6. Степень защиты: **IP67**.
7. Климатическое исполнение (**У**) и категория размещения (**2**) по ГОСТ 15050-69.
8. Обозначение положения ролика на рычаге привода:

1 – ступень 1;

2 – ступень 2;

3 – ступень 3;

4 – ступень 4;

9. Обозначение направления движения привода и способа возврата в исходное положение:

1 – ход вправо с самовозвратом;

2 – ход влево с самовозвратом;

3 – ход вправо без самовозврата;

4 – ход влево без самовозврата;

5 – ход вправо и влево без самовозврата.