

ЯБ-Х-XXX-Х УЗ
1 2 3 4 5

1. Условное обозначение ящиков силовых серий: **ЯБ**.
2. Условное обозначение габарита по току:
3 - 250А; 400А.
3. Условное обозначение номинального рабочего тока:
250 - 250А;
400 - 400А.
4. Условное обозначение типа предохранителя:
1 - ПН2 250А;
2 - ППН37 400А.
5. Условное обозначение климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150: **УЗ**.

ЯБПВУ-XXX ХХ УЗ
1 2 3 4

1. Условное обозначение ящиков силовых серий: **ЯБПВУ**.
2. Условное обозначение номинального рабочего тока:
100 - 100А;
250 - 250А;
400 - 400А.
3. Условное обозначение конструктивного исполнения:
«**нет обозначения**» - медные ножи предохранителей;
ЭК - стальные ножи предохранителей.
4. Условное обозначение климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150: **УЗ**.

ЯБПВУ- Х М УЗ
1 2 3 4

1. Условное обозначение ящиков силовых серий: **ЯБПВУ**.
2. Условное обозначение габарита по номинальному рабочему току:
1 - 100А;
2 - 250А;
4 - 400А.
3. Условное индекс модернизации: **М**
4. Условное обозначение климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150: **УЗ**.

Пример: запись обозначения ящика силового ЯРП, с максимальным рабочим током 100А с климатическим исполнением и категорией размещения УХЛ2 и предохранителем типа ПН-2 (медные ножи) с номинальным током 100А и степенью защитой IP54.

ЯРП-100-54 УХЛ2, с ПН-2 100А (медь), IP54, ящик силовой (ЭТ)