

ЗАГЛУШКА ДЛЯ ПЛОМБИРОВКИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Заглушка для пломбировки универсальная товарного знака IEK (далее – заглушка) предназначена для защиты клемм модульного оборудования IEK от несанкционированного доступа.

2 Технические характеристики

2.1 Заглушка состоит из двух деталей: пломбы и ключа. Размеры и характеристики заглушки приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

2.2 Заглушка является неремонтопригодным изделием.




Рисунок 1 – Размеры заглушки

Таблица 1

Параметр	Значение
Цвет	Желтый, RAL 1023
Совместимость с модульным оборудованием IEK	ВА47-60М, ВА47-150, ВН-32, ВРТ63 (для исполнений Ie=50; 63А), АД12, АД14, АД12М, АД12С, АД14С, АД12МС
Срок службы, лет	25

2.3 Заглушки в сборе с модульным оборудованием несовместимы с корпусами товарного знака IEK следующих типов: КМПн 1/2, КМПн 1/4, КМПн 2/2, КМПн 2/4, КМПн 2/6, ПУ 1/2, ЩРН-Х-1, ЩРВ-Х-3 TREND, ЩУРН-1/9, ЩУРН-1/15, ЩУРН-3/9, ЩУРН-3/18, ЩУРН-3/24, ЩУРН-3/30, ЩУРН-3/36, ЩУРН-3/42, ЩУРН-3/48, ЩУРВ-3/30, ЩУРВ-3/48.

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входит:

- изделие – 24 шт. (на групповую упаковку);
- руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 экз. (на транспортную упаковку).

4 Требования безопасности

4.1 Все работы по монтажу заглушек должны производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в области электротехники.

4.2 По истечении срока службы изделие подлежит утилизации.

5 Указания по монтажу

5.1 Монтаж заглушки должен осуществляться при температуре от минус 5 до плюс 40 °С.

5.2 Порядок монтажа:

- установить пломбу в отверстие, предназначенное для доступа к винту контактного зажима модульного оборудования;
- установить в пломбу ключ, как показано на рисунке 2. При этом отверстия пломбы и ключа должны совпасть.
- продеть проволоку через отверстия в верхней части заглушки и провести опломбировку автоматического выключателя;

– для демонтажа заглушки необходимо сначала извлечь ключ, а затем пломбу.

5.3 В течение всего срока службы должны проводиться периодические осмотры заглушек с целью выявления повреждений, возникших в процессе эксплуатации.




Рисунок 2

6 Меры при обнаружении неисправности

6.1 При обнаружении неисправности изделие заменить на новое.

6.2 При обнаружении неисправности изделия во время гарантийного срока необходимо обратиться к продавцу или в организации указанные в 10.2.

7 Условия эксплуатации

7.1 Эксплуатация заглушки должна осуществляться при температуре от минус 40 до плюс 50 °С.

8 Условия транспортирования и хранения

8.1 Транспортирование заглушек допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающего предохранение упакованных заглушек от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности не более 80 %.

8.2 Хранение заглушек осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях или под навесом в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, температура окружающего воздуха и параметры относительной влажности те же, что и при транспортировании.

9 Утилизация

9.1 Утилизация заглушек осуществляется путем их передачи организациям, занимающимся переработкой полимерных отходов.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организацию:

Российская Федерация ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область,
г. Подольск, Проспект Ленина,
дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru, info@itk-group.ru
www.iek.ru; www.itk-group.ru

Республика Молдова «ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.

MD-2044, город Кишинев,
ул. Мария Дрэган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

МОНГОЛИЯ

«ИЭК Монголия» КОО

Улан-Батор, 20-й участок
Баянголского района, Западная зона
промышленного района 16100,
Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

УКРАИНА

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

Страны Азии**Республика Казахстан****ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»**

040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели,
мкр. Акжол, 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

Республика Беларусь**ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

(Представительство
в Республике Беларусь)
220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62
Тел.: +375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru
www.iek.ru

Страны Евросоюза**Латвийская Республика****ООО «ИЭК Балтия»**

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11
Тел.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru