

Посты кнопочные ПКУ-15-21 IP40

Структура условного обозначения

ПК	<u>1</u>	-	<u>2</u>		<u>X</u>	<u>X</u>	-	<u>X</u>		<u>X</u>
У	<u>5</u>		<u>1</u>					<u>X</u>		<u>X</u>
	1		2		3	4	5	6		7

1. Условное обозначение номера серии;
2. Условное обозначение номинального теплового тока (порядковый номер тока по ГОСТ 6827-76) – 10А.
3. Количество вертикальных рядов аппарата;
4. Количество горизонтальных рядов аппарата;
5. Способ установки поста при эксплуатации или способ управления приводом контактного элемента:

1 – для установки на ровную поверхность;

6. Степень защиты:

40 – IP40; **54** – IP54;

7. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.