

Посты кнопочные ПКУ-15-21 IP40

Структура условного обозначения

ПКУ	15	-	21	X	X	X	-	XX	XX
	1		2	3	4	5		6	7

1. Условное обозначение номера серии;
2. Условное обозначение номинального теплового тока (порядковый номер тока по ГОСТ 6827-76) – 10А.
3. Количество вертикальных рядов аппарата;
4. Количество горизонтальных рядов аппарата;
5. Способ установки поста при эксплуатации или способ управления приводом контактного элемента:

1 – для установки на ровную поверхность;

6. Степень защиты:

40 – IP40; **54** – IP54;

7. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.