



«ЦВЕТИЛТ»
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ГОСТ 31947-2012 ТУ 27.32.13-031-37041459-2020

Провод марки ПУГВнг(А)-LS 1х16 3/Ж
Барабан № 26П4- 800
Тип барабана 10

Длина 3049 м
Вес нетто 489 кг
Вес брутто 539 кг

№ п/п	Измеренный параметр	Норма по ГОСТ 31947-2012 ТУ 27.32.13-031- 37041459-2020	Факт	Результат проверки провода
1.	Электрическое сопротивление токопроводящих жил при 20С, не более (Ом/км)	1,21	1,15	Соотв.
2.	Электрическое сопротивление изоляции при 20С, не менее (МОм/км)	5	139	Соотв.
3.	Испытание напряжением частотой 50 Гц в течении 5 мин., В	2,5	2,5	Соотв.

Изоляция, оболочка или защитный покров провода повреждений не имеют.

Провод испытан и соответствует требованиям ГОСТ, ТУ:

ГОСТ 31947-2012 ТУ 27.32.13-031-37041459-2020

Испытания произвел: Нуязина С.А.

Штамп ОТК

Датумбыт: ВК 564606655 НК 564606656

Дата 07.03.2026 г.

