

Реле максимального тока РЭО-401

Структура условного обозначения

<u>РЭ</u>	-	<u>4</u>	-	<u>Х</u>	<u>Т</u>	-	<u>УХЛ</u>	-	<u>Х</u>
<u>0</u>		<u>0</u>		<u>Д</u>		<u>3</u>		<u>Х</u>	
		<u>1</u>							
		1		2		3			

1. Условное обозначение конструктивного исполнения по наличию блок-контакта:

2 – с блок-контактом;

6 – без блок-контакта.

2. Климатическое исполнение (**УХЛ**) и категория размещения (**3**) по ГОСТ 15050-69.

3. Номинальный рабочий ток, А