


Панельные приборные вилки - Артикул № 1409



- Винтовое соединение
- На корпусе прибора должен быть предусмотрен выступ для зацепления (и фиксации) крышки кабельной розетки

Техническая информация

Амперы	32 А
Полюса	5 п.
Вольт	400 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44



Чертеж	A	16	32
2 МВ 68	Полоса	5	5
Размеры, мм.			
a		66	72
a1		69	78
b		66	72
c		43	52
d		52	60
e		52	60
f		4,5	4,5
g.		4,5	4,5
g.1		2	2
k		27	32
l		59	63
Клеммы для кабеля		1	2,5
сечением от до мм²		—2,5	—6