

Предохранители-выключатели-разъединители ПВР

Структура условного обозначения

<u>ПВ X - XX / X - X УХЛ</u> Р X X X 3 1 2 3 4 5 6

- 1. ПВР Предохранитель-Выключатель-Разъединитель.
- 2. Условное обозначение конструктивного исполнения по габариту предохранителей:
- 00 предохранитель типа ППН-33 габарит 00;
 - 1 предохранитель типа ППН-35 габарит 1;
 - 2 предохранитель типа ППН-37 габарит 2;
 - 3 предохранитель типа ППН-39 габарит 3.
 - 3. Условное обозначение теплового тока:
 - **160** до 160A; **250** до 250A; **400** до 400A; **630** до 630A.
 - 4. Условное обозначение конструктивного исполнения по количеству полюсов:
 - **3** 3 полюса.
 - Степень защиты: 20 IP20.
 - 6. Климатическое исполнение (УХЛ) и категория размещения (3) по ГОСТ 15050-69.