



ЭРА®

Светодиодные прожекторы


LPR-061 PRO

6500K

IP65

3 года
гарантия

+45 C° -45 C°



Преимущества:

- 100% соответствие заявленной мощности
- Подтвержденная светоотдача от 89 до 105Лм/Вт
- Литой алюминиевый корпус увеличенной площади
- Гарантия 3 года

код	модель	Мощность и световой поток заявленные	Мощность и световой поток фактические	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Ссылка на протокол*
B0043588	LPR-061-0-65K-010	10Вт 950Лм	10Вт 1025Лм	105	100x80x26	
B0043589	LPR-061-0-65K-020	20Вт 1900Лм	19Вт 1948Лм	100	135x100x28	
B0043590	LPR-061-0-65K-030	30Вт 2800Лм	29Вт 2919Лм	101	160x135x30	
B0043591	LPR-061-0-65K-050	50Вт 4600Лм	48Вт 4270Лм	89	205x165x33	
B0043592	LPR-061-0-65K-100	100Вт 9500Лм	96Вт 9215Лм	96	290x230x36	
B0043593	LPR-061-0-65K-150	150Вт 13500Лм	150Вт 14015Лм	93	384x339x34	
B0043594	LPR-061-0-65K-200	200Вт 18000Лм	193Вт 18275Лм	95	424x372x34	

Предназначены для наружного освещения зданий и сооружений, складских объектов, площадей, подсветки рекламных стендов, скульптур, декоративной ландшафтной и архитектурной подсветки.



*** наведи камеру телефона на QR-код**

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЛ
ООО «НТЦ «Фотометрия»

Экземпляр 1 из 2

А.В. Овчинников

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 150-20-св от 15 июня 2020 г.
на 6 листах

Результаты испытаний, представленные в настоящем протоколе, распространяются только на образец, прошедший испытание. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания протокола запрещается без письменного разрешения ООО «НТЦ «Фотометрия».

I. Аккредитованное лицо:
Полное наименование: Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Фотометрия»
Сокращенное наименование: ИЛ ООО «НТЦ «Фотометрия»